



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
FİYAT ARAŞTIRMASI (ÖZEL BÜTÇE ALIMI)

MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İhale Yetkilisine, fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince aşağıda cinsi ve nev'i belirtilen malzemelerin / hizmetin K.D.V. Hariç bildirilmesi rica olunur.

Komisyon Başkanı
Prof Dr.Mesut TEK
Öğretim Üyesi

TALEP NO: 19_77921

KONU : TESHİN MERKEZİNDE BULUNAN BALTUR MARKALI 5 ADET DOĞALGAZ BRÜLÖR CİHAZININ 01.01.2025 - 31.12.2025 TARİHLERİ ARASINDA HER BİR CİHAZ İÇİN PARÇA HARİC YILDA 2 (İKİ) KEZ PERİYODİK BAKIM HİZMET ALIMI

Sıra No:	SATIN ALINACAK MALZEMENİN / HİZMETİN / İŞİN ADI	ÖLÇÜSÜ	MİKTARI	BİRİM FİYATI K.D.V. HARİÇ	TOPLAM FİYAT K.D.V. HARİÇ
1	BALTUR MARKALI 5 ADET DOĞALGAZ BRÜLÖR CİHAZININ 01.01.2025 - 31.12.2025 TARİHLERİ ARASINDA HER BİR CİHAZ İÇİN PARÇA HARİC YILDA 2 (İKİ) KEZ PERİYODİK BAKIM HİZMET ALIMI	PERİYODİK BAKIM ONARIM	2		

TESLİMAT SÜRESİ:

AD SOYAD / FİRMA KAŞE İMZA

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ (ÖZEL BÜTÇE)

<https://https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> İnternet adresinde yayınlanmıştır.

İSTEKLİLERİN TEKLİFİ EKTEKİ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMALIDIR.

!!!! ÖDEME SÜRESİ: FATURA TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜNDÜR..!!!!

KDV HARİÇ SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 22/11/2024 17:00

MEÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ 34. CADDE MERSİN

TEL: 0 324 241 00 00 DAHİLİ: 22599

FAX: 0 324 241 00 55

ÖZEL BÜTÇE e-mail: hastane3333@gmail.com

TEKLİF VEREN FİRMA BİLGİLERİ

Vergi Numarası	
T.C. Kimlik Numarası	
Firmanın Adı	
Adresi	
Telefon ve Faks Numarası	
E-Posta	

Not: Teklif veren firma bilgileri alanının doldurulması zorunludur.

Baltur Marka Doğal Gazlı Brülör Cihazları Periyodik Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne ait 5 adet brülör cihazının 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında parça hariç her bir cihaz için iki (2) kez periyodik bakım ve onarımın yapılması işlerini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre işi yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER:

- Brülör cihazı markası Baltur, modeli BGN 250 DSPGN ME dir. Cihazlara müdahaleyi ancak Türkiye yetkili servisi veya Türkiye yetkili servisinin yetki verdiği yerel servisler yapacaktır.
- Firma; yapı işlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden doğan yükümlülüklerini, çok tehlikeli işyeri sınıfı doğrultusunda yerine getirmekle yükümlüdür.
- Yüklenici, bakım onarım çalışmaları esnasında elemanları tarafından idare çalışanları, öğrenciler, hasta ve hasta yakınlarına vereceği her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.
- Yüklenici; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan her türlü yükümlülüğü yerine getirmek ve bunlarla ilgili belgeleri istenmesi durumunda hastane yönetimine ibraz etmek zorundadır.
- Teknik Servis elemanları nezaretinde yapılmayan işlemler için ücret ödenmeyecektir.
- Firma işi için gerekli olan bütün alet ve edevatları, gres yağı, üstübü gibi sarf malzemeleri yanında bulunduracak, idare' den talep etmeyecektir.
- Sözleşme kapsamında bulunan makine ve teçhizatı yapılacak tadilat, yenileme ve boyama gibi hususlar ile mekanik hasarının giderilmesi kapsamında kullanılan yedek parçalar, sözleşme kapsamı dışındadır.
- Herhangi bir sebepten dolayı " aşınma , kırılma, malzeme veya konstrüksiyon hatası , harici tesirler, yabancıların müdahalesi veya mücbir sebepler gibi" bazı aksamlarının değiştirilmesine veya tamirine gerek görülürse, idarenin istediği kalitede malzemelerle ile değiştirilecektir. Değiştirilen parça, kullanıcı ve şebeke hatası hariç 15 (onbeş) gün içinde arızalanırsa firma parçayı tamamen bedelsiz değiştirecektir.
- Değiştirilen parçalar sistemin orijinal biçim, görüntü ve fonksiyonlarını değiştirmeyecektir.
- Ünitelerin günlük bakımları idare tarafından yapılır. Yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak Yüklenici Firma idare' yi bilgilendirir.
- Yetkili servis iş bu sözleşme çerçevesinde ifa edilecek olan hizmetlere ilişkin olarak kendi nezdinde tuttuğu her türlü kayıt ve belgelere erişim hususunda idare' nin mutlak hakka sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

- 3.12** Sözleşme kapsamındaki makine ve teçhizatı meydana gelebilecek arıza idare tarafından firmaya, firma tarafından verilen mail veya faks adreslerine normal mesai saatleri içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Bildirime müteakip en geç 24 (yirmidört) saat içinde arızaya müdahale edilecektir.
- 3.13** Parça gerektiren arızalarda parça idarece temin edilmesine müteakip yüklenici Firma tarafından bildirimden itibaren 48 (kırksekiz) saat içerisinde ücretsiz olarak monte edilecektir.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4.1** Cihazların genel kontrolü yapılacaktır.
- 4.2** Cihazların genel temizliği yapılacaktır.
- 4.3** Bütün elektriksel test ve kontrolleri yapılacaktır.
- 4.4** Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü yapılacak ve alarmdan kaynaklanacak sorunlar varsa giderilecek.
- 4.5** Brülör gaz filtrelerinin temizlenmesi.
- 4.6** Cihazların alev boyu ve gaz ayarları yapılacaktır.
- 4.7** Baca gazlarının testlerinin yapılması ve raporlanması yapılacaktır.
- 4.8** Beş adet her bir brülör ve baca için ayrı rapor düzenlenecektir.
- 4.9** Tüm brülörlerin testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi

BİLGİLENDİRME FORMU

İstek 77921 08/11/2024

Sıra No	Satınalma Kodu	Satınalma Adı	Mrk.Amb. Mevcudu	Alt Stok Mevcudu	Önceki Yıllık Tüketim	Son Aylık Tüketim	Son Yıllık Tüketim	Son Alış Tarihi	Son Alış Fiyatı	İhale Bilgileri
1	S22061	BAKIM VE ONARIM, CIHAZ, PERİYODİK	0	0	0	0	0		0,00	
1	720914	BAKIM VE ONARIM, CIHAZ, PERİYODİK	0	0	0	0	0		0,00	

Stok Durumu
M.Ş.İ.