

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

28/11/2024

İlan No : 2024-11-4377  
İstem No : 78118  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : **03/12/2024 12:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANAL FANI, YUVARLAK, 315MM	2	Adet					
2	BORU, POLİETİLEN, 50MM	150	Metre					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

# KANAL FANI VE POLİETİLEN BORU ALIM

## TEKNİK ŞARTNAMESİ

### 1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknik servis makine tesisatı malzemesi alımı.


### 2. GENEL ÖZELLİKLER

- 1- Kullanılacak Tüm malzemeler T.S.E veya CE kalite belgesini sahip olmalıdır.
- 2- Malzemelerin tamamı mesai saatleri içinde firma tarafından Mersin Üniversitesi Hastanesi teknik servis deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.

### 3. MALZEME ÖZELLİKLERİ

#### Kanal Fanı Yuvarlak 315 mm:

Yuvarlak kanal tipi fan bağlantı çapı 315 mm olmalıdır. Motor koruma sınıfı IP44, gövde sınıfı galvaniz sac, pervane malzemesi galvaniz sac, 230 volt, frekans 50 Hz, motor gücü 200-230 Watt, devir 2600 d/dk, debisi 1750 m<sup>3</sup>/h olmalıdır. Fan 300Pa da 1250-1400 m<sup>3</sup>/h hava debisine sahip olmalıdır.



#### Polietilen 50 mm lik boru:

PE100, yüksek yoğunluklu polietilenin bir boru. PE100 borular, su dağıtım hattında kullanılacaktır. Boru çapı 50 mm basınç sınıfı 10 atü kangal boru olmalıdır. Mavi renkli polietilen borular olmalıdır.

  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKER  
Mustafa ALTINSOY

  
Oktay AYDIN  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Makina Mühendisi