

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

02.01/2025

İlan No : 2025-01-19
İstem No : 78491
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MEDİKAL GAZ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/01/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GAZ DOLUMU, OKSİJEN, LİKİT	60000	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

LİKİT OKSİJEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüklenici firma, idarenin oksijen gazı ihtiyacını en az 10.000 (onbin) litre kapasiteli 2 adet kriyojenik likit oksijen gaz tankı aracılığı ile sağlayacaktır. Tankın kapasitesine uygun olarak 1 adet evaporatör bulunacak ve montajını kendi imkanları ile yapacaktır.
2. Yüklenici firma, likit oksijenin depolanacağı kriyojenik likit oksijen tankının, akredite bir firma tarafından yapılmış basınç testi raporlarını tank montajı yapılmadan idareye teslim edecektir.
3. Yüklenici firma, Likit oksijenin depolanacağı kriyojenik Likit oksijen tankını ve evaporatör sistemini İdare' nin gösterdiği yere kuracak ve bedelsiz olarak sözleşme bitiş tarihi sonuna kadar veya yeni ihale uhdesinde kalmaz ise diğer firmanın tankını kuracağı zamana kadar tahsis edecektir.
4. İdarenin oksijen beslemesi kesilmeyecek şekilde kurulacak tank ve tesisatın her türlü tedbirleri alınacaktır. Bu tedbirlerin alınmamasından doğan tüm maddi ve manevi zararlar yüklenici firmaya aittir.
5. Tank ve tesisatın gerek periyodik bakım ve gerekse arızaları yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
6. Yüklenici firma, likit oksijen gazı dolumu için tecrübeli ve deneyimli personel göndermeli ve dolum esnasında firma personeli bütün emniyet tedbirlerini almalıdır.
7. Likit oksijen medikal amaçlı, saflık derecesi en az % 99.5 olmalı ve yüklenici firma her dolumda bunu belgeleyebilmelidir.
8. Tank ve evaporatörün herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması halinde, yüklenici, arıza ihbarından itibaren en geç 4 saat içerisinde uzman personelini göndererek arızayı tespit edip giderecektir (tatil günleride dahil).
9. Sipariş verildikten sonra yüklenici firma resmi tatil günleri de dahil olmak üzere likit oksijen gazını en geç 48 saat içerisinde oksijen gaz dolumunuda hastanenin ihtiyacı belirttiği şekilde talepleri karşılayacaktır. Bu nedenle olabilecek tüm zararlar yükleniciye ait olup sözleşmede belirtilen oranlarda cezaya tabidir.
10. Yüklenici, medikal amaçlı oksijen ve azot prodoksit gazlarına yönelik olarak, üretici iseler Sağlık Bakanlığı' nca düzenlenmiş **Medikal Gaz Üretim ve/veya Dolum İzin Belgesinin** aslını veya noter onaylı suretini, bayi iseler bayisi bulunduğu firmanın **Medikal Gaz Üretim ve/veya Dolum İzin Belgesinin** aslını veya noter onaylı suretini yetkili bayi olduğuna dair bir yazıyla birlikte ihale teklif zarfı içinde ibraz edeceklerdir.
11. Yüklenici, İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenmiş **Medikal Gaz Depolama – Dağıtım İzin Belgesinin** aslını veya noter onaylı suretini ihale teklif zarfı içinde ibraz edeceklerdir.

12. Yüklenici, medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan **Mesul Müdürlük Belgesini** ihale teklif zarfı içinde ibraz edecektir.
13. **Yüklenici firma Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığının vermiş olduğu dolum yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.**
14. Gaz temini işi, hafta içi , mesai dışı saatler ve resmi tatil günleride dahil olmak üzere 7/24 olarak yürütülecektir.
15. Bu şartnamede bulunmayan hükümler için ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki hükümler geçerlidir.
16. Yüklenici firmalar, işsağlığı ve güvenliği kanunundan doğan yükümlülüklerini; **çok tehlikeli sınıf** doğrultusunda yerine getireceklerdir.
17. Yüklenici, gaz teslimatı esnasında elemanları tarafından idare çalışanları, öğrenciler, hasta ve hasta yakınlarına vereceği her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.

ÖZGÜR TOROĞLU
Makina Teknikeri

ÖZGÜR DURAN
ef