

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

08/01/2025

AA

İlan No : 2025-01-89
İstem No : 78523
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM VE ONARIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/01/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, OTOMATİK FİLTRE (TİMEK)	4	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif edilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse mail yada faks yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

Timex Otomatik Filtre Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi

1. KONU: Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hatanesi' ne ait **4 adet** otomatik filtre cihazının bakım ve onarımın yapılması işlerini kapsamaktadır.

2.TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR:

- TEKNİK ŞARTNAME** : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
- KURUM** : MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi.
- FİRMA** : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
- YÜKLENİCİ** : Bu şartname esaslarına göre işi yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3.GENEL ÖZELLİKLER:

- 3.1** Otomatik filtre cihazı markası: **Timex**, Tipi: **MAP – 450**, Kapasitesi: **1116 m³/h**, çalışma basıncı max: **10 bar**, maksimum sıcaklık: **60 °C**, filtre : **200 MIC** dur.
- 3.2** Firma; yapı işlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden doğan yükümlülüklerini, çok tehlikeli işyeri sınıfı doğrultusunda yerine getirmekle yükümlüdür.
- 3.3** Yüklenici, bakım onarım çalışmaları esnasında elemanları tarafından idare çalışanları, öğrenciler, hasta ve hasta yakınlarına vereceği her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.
- 3.4** Yüklenici; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan her türlü yükümlülüğü yerine getirmek ve bunlarla ilgili belgeleri istenmesi durumunda hastane yönetimine ibraz etmek zorundadır.
- 3.5** Teknik Servis elemanları nezaretinde yapılmayan işlemler için ücret ödenmeyecektir.
- 3.6** Firma işi için gerekli olan bütün alet ve edevatları yanında bulunduracak, idare' den talep etmeyecektir.
- 3.7** Sözleşme kapsamında yapılacak işler: Cihaz genel bakımları yapılacak, bakım sırasında değişecek parçalar listesi:

Parça adı ve kodu	Adet
Gövde üst kapak contası (P.n: 5.1)	4 ad
Ekran hidrolik contalar (P.n: 3.1)	8 ad
Hava tahliyesi (P.n: 7)	2 ad
Sepet braketi conta takımı (P.n: 3.2)	4 ad
Salmastra takımı (P.n: 8.1)	4 ad
Fırça çerçeve takımı (P.n: 4.2)	(4 set)= 8 ad

- 3.8** Değiştirilen parçalar sistemin orijinal biçim, görüntü ve fonksiyonlarını değiştirmeyecektir.
- 3.9** Yetkili servis iş bu sözleşme çerçevesinde ifa edilecek olan hizmetlere ilişkin olarak kendi nezdinde tuttuğu her türlü kayıt ve belgelere erişim hususunda idare' nin mutlak hakka sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
- 3.10** Cihazlara müdahaleyi ancak Türkiye yetkili servisi veya Türkiye yetkili servisinin yetki verdiği yerel servisler yapacaktır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi