

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2025

İlan No : 2025-02-498
İstem No : 79079
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : SU SOĞUTMA KULESİ İÇİN FAN TAKIMI ALIMI

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FAN TAKIMI, SU SOĞUTMA KULESİ İÇİN	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SU SOĞUTMA KULESİ FAN TAKIMI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ


KONU: Mersin üniversitesi hastanesinde bulunan niba markalı su soğutma kulesi için uyumlu alüminyum kule fan takımı alımı;

GENEL ÖZELLİK:

1. Malzemelerin tamamı Mersin üniversitesi hastanesi teknik servisine teslim edilecek. **Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.**
2. Malzemeler darbeye karşı özel korumalı ambalajlarında teslim edilecektir.

TEKNİK ÖZELLİK:

1. Su soğutma kulesinde kullanıma uygun korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
2. Fan kanat köklerinin tablaya montajı ile açı ayarına müsaade eden bir tasarıma sahip olmalıdır.
3. Alüminyum profilinden mamul fan kanadı, içerisinde bulunan kaliteli çelik malzemeye sabitlemiş olmalıdır.
4. Kanat köküne kanadın yatağından çıkmasını engelleyen paslanmaz çelik segman konmuş olmalı.
5. Fan kanat sayısı beş (5) adet, fan çapı 3600 mm, fan deviri 318 d/d çalışabilir, fan basınç: 151,9 N/m², hava debisi: 168,32 m³/h sağlayabilir olmalıdır.
6. Alüminyum profiller eloksal kaplamalı olmalıdır.



göbek ve kanat yapısı görsel.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi