

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/02/2025

İlan No : 2025-02-497
İstem No : 79099
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIMI

B.A

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KELEBEK VANA, WAFER TİP, MEKANİK REDÜKTÖRLÜ, DN 350 N 16	5	Adet					
2	CİVATA, GALVANİZLİ, M20X180	100	Adet					
3	M20, GALVANİZLİ SOMUN	100	Adet					
4	CONTA, KLİNGRİK, DN 350	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

REDÜKTÖRLÜ VANA VE MONTAJ MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Teshin merkezi soğutma sisteminde kullanılacak redüktörlü vana ve montaj malzemesi alımı;


GENEL ÖZELLİK:

1. Ürünler TSE veya CE belgeli olmalıdır.
2. Malzemelerin tamamı MEÜ Hastanesi deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.
3. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilecektir.

TEKNİK ÖZELLİK:

Mekanik Redüktörlü Wafer Kelebek Vana Dn350:

Hastane teshin merkezi vanaları tamamı termo markalı olduğu için yeni alınacak vanalarda termo markalı olmalıdır. (yedek parçalarını kendi aralarında kullanabilmek için) Termo markalı, Pn 16 basınç sınıfında, gövdesi GG25, Nikel klapeli, EPDM-NBR contalı, boyu **L=80 mm** olmalıdır. Çalışma sıcaklığı $-10^{\circ}\text{C} \dots +100^{\circ}\text{C}$ olmalıdır. Vana kolları **mekanik redüktörlü**, açma kapama volanlı tip korozyona ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Redüktör üzerinde açık kapalı pozisyon göstergesi bulunmalıdır. Vana dış gövdesi, açma kapama redüktör ve volanı epoksi boyalı olmalıdır. Mekanik redüktörlü wafer kelebek vanaların DN350 mm çapında olanların temini.



Galvanizli M20 Civata :

M20 dişli, **L=180 mm** boyunda, altı köşe başlı yarım diş civatalar. DIN 931 standardında sıcak daldırma galvaniz kaplamalı olmalıdır. En az 8.8 kalitede olmalıdır. Belirtilen boylardaki metrik civataların temini.

Galvanizli M20 Somun :

DIN 934, ve ISO : 4032 standartlarında üretilmiş **M20** altı köşe en az 8.8 kalite sıcak daldırma galvanizli somunların iş yerine teslimi.

Klingrik Conta Dn350:

Sıcak ve soğut su hattarında kullanılmak üzere. Hizmet ısı derecesi $-30^{\circ}\text{C} / 150^{\circ}\text{C}$ arasında ve 16 bar basınçta kullanılabilir olmalıdır. Uygulama alanları akışkanlara, su buharına, ozona ve hava koşullarına direnci iyi olmalıdır. Belirtilen ölçülerde ve $t=3\text{ mm}$ kalınlıkta klingrik contaların iş yerine teslimi.