

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/02/2025

İlan No : 2025-02-632
İstem No : 79165
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

B-A

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/02/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FİLTRE, KARBON, HAVA TEMİZLEME KULESİ İÇİN	10	Adet					
2	FİLTRE, HEPA, HAVA TEMİZLEME KULESİ İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TÜP BEBEK MERKEZİ HAVA TEMİZLEME KULESİ FİLTRE SETİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Tüp bebek bölümü laboratuvarı hava temizleme kulesi (1 yıllık kullanım için) filtre alım işi ;

- Karbon filtre : 10 adet
- Hepa filtre : 1 adet

GENEL ÖZELLİK:

1. Malzemelerin tamamı MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi deposuna teslim edilecektir. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir. (Montaj hariç)
2. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

TEKNİK ÖZELLİK:

Filtre seti IVF Laboratuvarı içerisinde kullanılan Oosafe marka Air Cleaner model Laboratuvar içi Toksik Gaz Filtreleme kulesine **uygun olmalıdır**.

Filtre seti canister carbon filtre, pre filtre ve hepa filtreden oluşmalıdır.

Karbon filtre seti:

1. Canister carbon filtre potasyum permanganate emdirilmiş aktif karbon parçacıklardan oluşmalı ve 5 li set halinde olmalıdır.
2. Canister carbon filtre boyu 265 mm çapı 145 mm olmalıdır.
3. Canister carbon filtrenin kullanım ömrü en az **6 ay** olmalıdır. Kullanım ömrü üzerindeki etikette yazılı olmalıdır.
4. CO2 ve N2 tüplerindeki yabancı gaz , ağır metal vb. partikülleri ve gazları filtreleyebilmelidir.
5. Canister carbon filtreler Oosafe Air Cleaner Hava Temizleme cihazı içerisindeki tepsiye uygun monte edilebilir olmalıdır.

Hepa filtre :

1. Hepa filtre DH-13 standardında, %99,95 verimliğe sahip ve cihaza uygun olmalıdır.
2. Hepa filtre 610x305x292 mm ebadında sac kasa olmalıdır.
3. Hepa filtrenin kullanım ömrü en az **1 yıl** olmalıdır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina MÜHÜRÜCÜ