

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/02/2025

İlan No : 2025-02-552
İstem No : 79218
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : TÜP DOLUMU, DENETİM TESTİ VE HİDROSTATİK TEST ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/02/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP DOLUMU, KARBONDİOKSİT	294	Kg					
2	DENETİM TESTİ, TÜPLER İÇİN	2	Adet					
3	HİDROSTATİK TEST, TÜPLER İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
 - 6-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2. KEZ PIYASAYA ÇIKILMIŞTIR

DENETİM TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Elektrikli torkmetre ile vanalar sökülmalıdır.
- 2) Tüplerin dış yüzeyini göz ile muayene yapılmalıdır.
- 3) Yüksek çözünürlüklü broskop cihazı ile tüp iç yüzeyi muayene edilmelidir.
- 4) TSE standartları uygulanmalıdır.
- 5) Tüpün üstüne test tarihi yazılmalıdır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Ö. MUHSİN TOROSLU
Makina Teknikeri

BASINÇLI KAPLAR HİDROSTATİK BASINÇ TESTİ TEKNİK ŞARTAMESİ

- 1) Tüm basınçlı kaplar iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine uygun olarak test yapılmalıdır.
- 2) Firma TÜRKAK muayene TS EN ISO/ IEC 17020 standartlarına uygun akredite basınçlı kaplar test yetki belgesine sahip olmalıdır.
- 3) Basınçlı kaplar üzerine kontrol sonrasında kontrol tarihi ve firma bilgisi belirten etiket yapıştırılmalıdır.
- 4) TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmalıdır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Nazım SEREN

ÖMÜRSEL TOROSLU
Makina Teknikeri

KARBONDİOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Karbondioksit gazı, hacimce en az %99,99 safiyette TSE normlarına uygun olacaktır.
- 2-Karbondioksit t p n n  zerinde gazın cinsini, dolum parti numarasını belirten etiket bulunacaktır.
- 3- Y klenici firma hastane talep ederse oksijen gazının istenilen safiyetini belgelendirecektir.
- 4- Yukarıda belirtilen hususlardan ve t plerin yanlış dolum iřleminden dolayı meydana gelebilecek kazalardan  t r  her t rl  hukuki ve tıbbi ve maddi sorumluluk y klenici firmaya aittir.
- 5- T p n vana ađızları bantla kaplı olacak, dolu t plerin valfleri sıcak shrink ile m h rlenecektir. T p n doldurulduđu tarih ve kontrol edildiđini bildirir etiketler t p n  st nde yapıřtırılmıř olmalıdır.
- 6- Y klenici firma bu teknik řartnamede belirtilen gazın medikal  zelliđini koruyacađını taahh t eder ve aksi durumda ortaya  ıkabilecek her t rl  tıbbi, hukuki ve maddi sorumluluđu  stlenir.

Mersin  niversitesi Hastanesi
Teknik Servis Formulası
Kerem řEREN

CAHUSHA TOROSLU
Makina Teknikeri