

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/03/2025

İlan No : 2025-03-1103
İstem No : 79839
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : KAZAN POMPASI İÇİN BAKIM VE ONARIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/03/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdürü

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : 1 Nolu kazan 2 nolu pompası	
Teknik Servis	Marka : Wilo ✓	
	Model :	
	Seri No : 026965	
	Demirbaş No : Müştemilat Cihaz ✓	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih : 12.03.2025	Var [] Yok [x] ✓	Var [] Yok [x] ✓

Arıza Özeti : POMPA TERMİK AÇTI YAPILAN KONTROLDE POMPA SIKIŞIK DÖNMÜYOR.

Gerekli Yedek Parçalar: Yedek parça fiyat listesi yoktur. ✓

Teknik Personel	Teknik Servis Bölüm Sorumlusu	Onay
Rüstem ÖZKAN Memur ✓	Oktay AYDIN Makine Müh. ✓	Kazım Seren Teknik Servis Sorumlusu ✓

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : 2 Nolu kazanın 1 nolu pompası			
	Marka : Wilo ✓			
Teknik Servis	Model :			
	Seri No: 022777			
	Demirbaş No: Müstemilat Cihaz			
	Garantili:		Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 12.03.2025	Var []	Yok [x] ✓	Var []	Yok [x] ✓

Arıza Özeti : POMPA TERMİK AÇTI YAPILAN KONTROLDE POMPA SIKIŞIK DÖNMÜYOR.

Gerekli Yedek Parçalar: Yedek parça fiyat listesi yoktur. ✓

Teknik Personel	Teknik Servis Bölüm Sorumlusu	Onay
Rüstem ÖZKAN Memur	Oktay AYDIN Makine Müh.	Kazım Seren Teknik Servis Sorumlusu

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : 3 Nolu kazanın 1 nolu pompası Marka : Wilo Model : Seri No : 026959 Demirbaş No : Müştemilat Cihaz	
Teknik Servis		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 12.03.2025	Var [] Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti : POMPA TERMİK AÇTI YAPILAN KONTROLDE POMPA SIKIŞIK DÖNMÜYOR.

Gerekli Yedek Parçalar: Yedek parça fiyat listesi yoktur.

Teknik Personel	Teknik Servis Bölüm Sorumlusu	Onay
Rüstem ÖZKAN Memur	Oktay AYDIN Makine Müh.	Kazım Şeren Teknik Servis Sorumlusu

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : 4 Nolu kazanın 1 ve2 nolu pompası	
	Marka : Wilo	
Teknik Servis	Model :	
	Seri No: 026969 -- 026968	
	Demirbaş No: Müştemilat Cihaz	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 12.03.2025	Var [] Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti : POMPALAR TERMİK AÇTI YAPILAN KONTROLDE POMPALAR SIKIŞIK DÖNMÜYOR.

Gerekli Yedek Parçalar: Yedek parça fiyat listesi yoktur.

Teknik Personel	Teknik Servis Bölüm Sorumlusu	Onay
Rüstem ÖZKAN Memur	Oktay AYDIN Makine Müh.	Kazım Seren Teknik Servis Sorumlusu

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : 5 Nolu kazanın 1 nolu pompası	
	Marka : Wilo	
Teknik Servis	Model :	
	Seri No: 026972	
	Demirbaş No: Müştemilat Cihaz	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 12.03.2025	Var [] Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti : POMPALAR TERMİK AÇTI YAPILAN KONTROLDE POMPALAR SIKIŞIK DÖNMÜYOR.

Gerekli Yedek Parçalar: Yedek parça fiyat listesi yoktur.

Teknik Personel	Teknik Servis Bölüm Sorumlusu	Onay
Rüstem ÖZKAN Memur	Oktay AYDIN Makine Müh.	Kazım Şeren Teknik Servis Sorumlusu

Açıklama :