

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AYS

TEKLİF İSTEME FORMU

09/04/2025

İlan No : 2025-04-1356
İstem No : 80129
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : HAVALANDIRMA SANTRALİ DX BATARYA FAN BAKIM VE ONARIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/04/2025 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**
- TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başmüdürlüğü



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : PAKET TİP HİJYENİK KLİMA SANTRALİ		
Onkoloji Yoğun Bakım	Marka : Üntes		
	Model : PHK 101 HP		
	Seri No: 191123-190880		
	Demirbaş No: Müştemilat Cihaz		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 07.04.2025	Var [] Yok [x]	Var [] Yok [x]	

Arıza Özeti : Dx batarya soğutucu fanın bir tanesi kilitlemiş cihaz çalışmıyor. Klima santrali arızaya giriyor.

Gerekli Yedek Parçalar: Fan rulmanı değişmesi. Yedek parça fiyat listesi yoktur.

Teknik Personel	Teknik Servis Bölüm Sorumlusu	Onay
Mustafa Altınsay Tekniker	Oktay AYDIN Makine Müh.	Kazım Şeren Teknik Servis Sorumlusu

Açıklama : Dx batarya fanının bir tanesi çalışmadığı için klima santrali yüksek ısı hatası veriyor.