

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AY

TEKLİF İSTEME FORMU

14/04/2025

İlan No : 2025-04-1411
İstem No : 80145
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/04/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FAN HIZ KONTROLCÜSÜ, PAKET TİPİ KLİMA SANTRALİ İÇİN.	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FAN HIZ KONTROLCÜSÜ ALIM I TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi yoğun bakım paket tip hijyenik klima santrali dış ünite fanı hız kontrolcüsü alımı.

TEKNİK BİLGİLERİ:

1. Fan hız kontrolcüsü Üntes markalı, phk-101 model cihaz dış ünitesinde kullanılacaktır.
2. Fan hız kontrolcüsü danfoss markalı, AC VOLTAJ RGL-1 FAZ 230 VAC- BASINÇ KONTROL RGE-Z1P6- 7DS R410A 6A olacaktır.
3. Kondenser fanının hızını kontrol ederek istenilen kondenser basıncına göre fan hızını değiştirerek yoğunlaşma basıncını sabit bir seviyede tutmalıdır.
4. Soğutucu R410A gaza uyumlu olmalıdır.



Not1: Malzeme Mersin Üniversitesi Hastanesi teknik servis birimine teslim edilecektir ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mühendisi