

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

GT

TEKLİF İSTEME FORMU

14/04/2025

İlan No : 2025-04-1423
İstem No : 80219
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/04/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KONPANSATÖR, KAUÇUK, FLANŞLI, DN 200, PN 16	2	Adet					
2	KONPANSATÖR, KAUÇUK, FLANŞLI, DN 125, PN 16	4	Adet					
3	KONPANSATÖR, KAUÇUK, FLANŞLI, DN 100, PN 16	6	Adet					
4	KONPANSATÖR, KAUÇUK, FLANŞLI, DN 80, PN 16	28	Adet					
5	KONPANSATÖR, KAUÇUK, FLANŞLI, DN 65, PN 16	36	Adet					
6	KONPANSATÖR, KAUÇUK, FLANŞLI, DN 50, PN 16	60	Adet					
7	KONPANSATÖR, KAUÇUK, FLANŞLI, DN 40, PN 16	22	Adet					
8	CİVATA, GALVANİZLİ, M20X70	50	Adet					
9	M20, GALVANİZLİ SOMUN	50	Adet					
10	CİVATA, GALVANİZLİ, M16X60	1560	Adet					
11	M16, GALVANİZLİ SOMUN	1560	Adet					
12	BANT, PVC	150	Adet					
13	LEVHA, KAUÇUK İZOLASYON, 25MM	5	Paket					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KAUCUK KOMPANSATÖR VE MONTAJ MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi genelinde kullanılacak kauçuk kompensatör, civata, somun, kauçuk yalıtım ve pvc bant alımı;

TEKNİK ÖZELLİK:

Kauçuk Kompansatör :

1. Ürünler TSE veya CE belgeli olmalıdır.
2. Hastanedeki mevcut kompensatörlerin tamamı termo markalı olduğu için yeni alınacak ürünlerinde montajında sorun yaşamamak için termo markalı olmalıdır.
3. Bağlantı tipi döner flanşlı olmalıdır.
4. Tamamı flanşlı özel sentetik kauçuk EPDM-NBR malzemeden genişleme parçası bulunan, ayrıca montaj sırasında conta gerektirmeyen özellikte olmalıdır.
5. Basıncı 16 bar (Pn 16) ve çalışma sıcaklığı 0 °C ..+ 100 °C ye dayanıklı flanşlı kauçuk kompensatör.
6. Flanş malzemesi GGG 40 sfero döküm olmalıdır.
7. Dn40, Dn50, Dn65, Dn80, Dn100 olanların boyu L=100 mm olmalıdır.
8. Dn125 ve Dn200 olanların boyu L=120 mm olmalıdır.



M20 Galvanizli Civata :

M20 dişli, L=70 mm boyunda, altı köşe başlı yarım diş civatalar. DIN 931 standardında sıcak daldırma galvaniz kaplamalı olmalıdır. En az 8.8 kalitede olmalıdır. Belirtilen boylardaki metrik civataların temini.



M20 Galvanizli Somun :

DIN 934, ve ISO : 4032 standartlarında üretilmiş M20 altı köşe en az 8.8 kalite sıcak daldırma galvanizli somunların iş yerine teslimi.




MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mühendisi

M16 Galvanizli Civata :

M16 dişli, **L=60 mm** boyunda, altı köşe başlı yarın diş civatalar DIN 931 standardında kafa kalınlığı 10 mm diş adımı 2 mm olmalıdır. Sıcak daldırma galvaniz kaplamalı olmalıdır. En az 8.8 kalitede olmalıdır. Belirtilen boylardaki metrik civataların temini.

M16 Galvanizli Somun :

DIN 934, ve ISO : 4032 standarlarında üretilmiş **M16** altı köşe, adım 2 mm, anahtar ağzı 24 mm, somun kalınlığı 13 mm olan en az 8.8 kalite somunların sıcak daldırma galvanizli ürünlerin iş yerine teslimi.

Siyah Pvc Bant :

Neme, paslanmaya, aşınmaya, çürümeye, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Tüm hava şartlarına karşı koruma etkisi bulunmalıdır. Poliüretan kauçuk boru ve levhaların montajında ısı ve ses yalıtımı için kullanılacaktır. Siyah pvc bantların eni: 50 mm, boyu : 25 mt olmalıdır.

**Kauçuk yalıtım levhası 25 mm:**

İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen, elastomerik kauçuk esaslı, kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına sahip levha şeklinde yalıtım malzemesidir. Yüksek esneklik ve dayanıma sahip olmalıdır. Kullanım sıcaklığı 0/+105°C aralığında ve 50 - 65 kg/m³ yoğunluğa sahip olmalıdır. Siyah renkli **25 mm** kalınlığındaki kauçuk yalıtım malzemesi olmalıdır. Bir pakette içerisinde 1*9 mt boyutlarında **9 m²** yalıtım malzemesi olmalıdır.




MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekke Mühendisi