

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AY 5

TEKLİF İSTEME FORMU

17/04/2025

İlan No : 2025-04-1485
İstem No : 80226
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : KAUÇUK KOMPANSATÖR DEĞİŞİMİ HİZMET ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/04/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KAUÇUK KOMPANSATÖR DEĞİŞİMİ HİZMET ALIMI	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KAUCUK KOMPANSATÖR DEĞİŞİMİ HİZMET ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi geneli kauçuk kompensatör değiştirme hizmet alımı;

YAPILACAK İŞİN GENEL ÖZELLİKLERİ:

1. Kauçuk kompensatör, cıvata, somun, yalıtım levhası, izole bant hastane yönetimi tarafından verilecektir.
2. Çalışma için gerekli sökme sıkma anahtarları, kesici spiral, kaynak, ısıtıcı şalama, testere, merdiven, iskele vb. alet ve edavatlar firma tarafından temin edilecektir.
3. Hastane bina içerisinde ısıtma ve soğutma boru hattı üzerindeki kompensatörler sökülecek yerine yeni kompensatörler montajı yapılacaktır.
4. Çalışma yapılan mahallerin genel temizliği firma tarafından yapılacaktır. (kesilen alçıpan parçası, sökülen kauçuk yalıtım, bant parçacıklarının toplanması)
5. Yeni malzemeler teknik servis tarafından firma çalışanlarına hastane deposunda teslim edilecektir.
6. Firma sökülen kompensatörler, cıvata ve somunları hastane teknik servis personelinin belirttiği yere teslim edilecektir.
7. Kompensatör değişim yapıldıktan sonra su testi yapılacak. Testleri uygun olan kompensatör üzeri ve söküm sırasında açılan boru izolasyonları hastane teknik servisinin verdiği kauçuk malzeme ile izolasyonu yapılacaktır. Çalışma yapılan kompensatör ve etrafı boru üzerinde hiçbir izolasyon eksikliği kalmayacaktır.
8. Kompensatör sökümü sırasında asma tavanlara mümkün oldukça zarar verilmeyecektir. (Kompensatöre müdahale için asma tavan kesilmesi gerekir ise firma tarafından kesilecektir.)
9. Çalışma sırasında gerekli iş güvenliği önlemleri, hastane ISG birimi ile koordineli olarak firma tarafından sağlanacaktır.
10. Hastane içerisinde çalışan firma personelleri firma bilgisi bulunan yelek giyeceklerdir.
11. Firma sökülen kompensatörler, cıvata ve somunları hastane teknik servis personelinin belirttiği yere teslim edilecektir.
12. İş alan firmaya kauçuk kompensatör yerlerini gösteren projeler verilecektir.

Değiştirilecek kompensatör çapları ve adetleri listede belirtilmiştir.

S.No	Malzemenin Cinsi	Miktar	Birim
1	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 200, PN 16	2	AD
2	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 125, PN 16	4	AD
3	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 100, PN 16	6	AD
4	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 80, PN 16	28	AD
5	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 65, PN 16	36	AD
6	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 50, PN 16	60	AD
7	KONPANSATÖR, KAUCUK, FLANŞLI, DN 40, PN 16	22	AD


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi