

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

GT

TEKLİF İSTEME FORMU

28/04/2025

İlan No : 2025-04-1594
İstem No : 80303
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AKÜ, KURU TİP, 12V, 26A	62	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

UPS AKÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, onkoloji hastanesi TOMOTERAPİ CİHAZI 80 kva'lık UPS'de kullanılmak üzere 62 (altmış iki) adet akü temini, nakliyesi ve montajı işini kapsamaktadır.

Akü (12V, 25 Ah) 62 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

- 3.1. Aküler 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.
- 3.2. Aküler TSE belgeli ve ilgili Türk standardına (TS 1352-2 EN 60896-21) uygun olmalıdır.
- 3.3. Akülerin nakliyesi ve montajı tedarikçi firmaya ait olacaktır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Akü (12 V, 25 Ah) :

Tam bakımsız, kuru tip olacak.
12 V, 25 Ah olacak.
Aküler inform marka 80 kva UPS' e uygun olmalıdır.
Tam kapalı, kuru tip olmalı.
Bakım gerektirmemeli, sızdırmaz yapıda olmalı.
Özel emniyet valfleriyle donatılmış olmalı.
Uzun ömürlü olmalı.
Çok döngülü çalışma olanağı olmalı.
Yeni jenerasyon AGM VRLA teknolojisi olmalı.
STASYONER Tip olup, CE ve ISO 9001 belgeli olmalı.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım SEREN

Seçgin Korkmaz
Seri