

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

AA

TEKLİF İSTEME FORMU

29/04/2025

İlan No : 2025-04-1622
İstem No : 80396
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : HİJYENİK KLİMA SANTRALİ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HİJYENİK KLİMA SANTRALİ, FREKANS İNVERTERLİ GÜÇ VE KUMANDA PANOSU DAHİL	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HİJYENİK KLİMA SANTRALİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Mersin Üniversite Hastanesi hijyenik klima santrali alım işi;

Genel Özellikler:

1. Firma TSE veya CE belgelerine sahip olmalıdır.
2. Firma Eurovent Sertifikasına sahip olmalıdır.
3. ISO 9001:2008 kalite yönetim sistem belgesi ve ISO 14001 çevre yönetim belgesine sahip olmalıdır.
4. Cihaz Mersin Üniversite Hastanesine Araç üzerinde palet, tahta kaplama veya strech film kaplama şeklinde teslim edilecek ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir.

Teknik Özellikler:

1. Cihaz hijyenik klima santralidir.
2. Vantilatör : 7100 m³/h debisinde , 900 Pa, Fan tipi : Plug Fan, Motor AC- IE3 yeni nesil 7,50 kW 3000 d/d, 380 V , 50V- Hz, 7,5 kW Frekans Konvertörü dahil olacaktır. vantilatör kabininde Kapı anahtarı ve ASB 5,5-18,5 kW, Aydınlatma, Gözetleme camı, taze hava ağızı mafsallı damperli olacaktır.
3. Aspiratör : 6300 m³/h debisinde, 500 Pa, Fan tipi : Plug Fan, motor : AC, IE3 yeni nesil 3,00 kW 3000 d/d , 380 V , 50V- Hz, 3 kW Frekans Konvertörü dahil olacaktır. Aspiratör kabininde Kapı anahtarı ve ASB 0 - 4 kW, Aydınlatma, Gözetleme camı, egzost ağızı mafsallı damperli olacaktır.
4. Atış - dönüş ağızları flanşlı ve W 1.348 mm x H 716 mm ölçülerinde olacaktır.
5. Susturucu : Kulisli tip (Üfleme ve Emiş Tarafı) olacaktır.
6. Isı geri kazanım kapasitesi / Verimi (K-Y) : 30,64 - 13,02 kW / 54 - 55 %, ısı geri kazanım plakalı tip olacak. Isı geri kazanım hücresi toplu sifon, Aydınlatma (x2), Gözetleme camı (x2) olacaktır.
7. Isıtma Kapasitesi : 50 kW Su Giriş Çıkış Sıcaklığı : 90/70 °C dir. Isıtma bataryası Epoksi Kaplı Alüminyum, boru malzemesi bakır, kasası 304 paslanmaz çelik olacaktır. Giriş çıkış boru çapı Dn40 olacaktır.
8. Soğutma Kapasitesi : 110 kW Su Giriş Çıkış Sıcaklığı : 7/12 °C dir. Soğutma bataryası Epoksi kaplı alüminyum, boru malzemesi bakır, kasası 304 paslanmaz çelik olacaktır. Batarya altı tavada toplu sifon olacaktır. Giriş çıkış boru çapı Dn65 olacaktır.
9. İzolasyon malzemesi 60 mm kaya yünü 70 kg/m³ + Aerogel 130 kg/m³, Dış sac malzemesi 1 mm Ön boyalı galvaniz, İç sac malzemesi 1 mm paslanmaz 304 olacaktır.
10. 1.Kademe filtre : G4 (ISO Coarse >= 60) Panel toz filtresi taze hava ve egzost kısımlarında olacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mühendisi

11. Üfleme kısmı 2.Kademe filtre : F7 (ISO ePM1 $\geq$ 50) Torba filtre, Aydınlatma ,Gözetleme Camı olmalıdır.
12. Üfleme kısmı 3.Kademe filtre : F9 (ISO ePM1 $\geq$ 80) Kompak filtre, Aydınlatma, Gözetleme Camı olmalıdır.
13. Otomatik kontrol malzemeleri : Klima santrali için otomasyon, kumanda ve güç panosu ; Model : CİHAZ İÇİ DAHİLİ TİP olacaktır.
14. Otomasyon malzemelerinin ve elektrik panosunun montajı ile sistemin devreye alması yüklenici firmaya aittir.
15. Cihaz en az 2 yıl firma garantisinde olacaktır.

Not: Klima santralinin montajı, kaidesi, her türlü yatay ve dikey taşıma işleri, elektrik işleri, saha kablolaması hastane idaresi tarafından yapılacaktır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mühendisi