

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/05/2025

İlan No : 2025-05-1685
İstem No : 80501
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : TRAFİ VE KESİCİ HÜCRELERİN BAKIM ONARIM İŞİ

AUS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 08/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, TRAFİ VE KESİCİ HÜCRE	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TRAFO VE KESİCİ HÜCRE BAKIM & ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi, teshin merkezindeki 10 adet 2000 kva trafonun ve 14 adet orta gerilim hücrelerinin bakım ve onarım işini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

Yüklenici firma, yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi yazılı olarak belgelemek ve bir nüshasını yanında bulundurmak zorundadır. Yüklenici firma, bünyesinde en az C sınıfı bir iş güvenliği belgesi ve e-kat belgesine sahip bir çalışan istihdam etmelidir. Bu belgeyi yazılı olarak belgelemek ve bakım süresince bir nüshasını yanında bulundurmak zorundadır.

4. YAPILACAK İŞLEMLER :

1. 2000 kva Genleşme Depolu Transformatör Test Ve Bakımı (10 adet) :

- Transformatör gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve faz kaymasının kontrolü.
- İzolasyon dirençlerinin ölçülmesi.
- Sargı direncinin ölçülmesi.
- Yağ delinme gerilim testi (bu test numune alınarak yapılacaktır)
- Transformatör genel temizliği ve bakımı.

2. Orta Gerilim Hücrelerinin Test ve Bakımı (14 adet) :

- Kontak direnci Ölçümü.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK

- İzolasyon direnci ölçümü.
- Elektriksel röle testleri.
- Zati koruma röle testleri.
- Aşırı akım röle testleri.
- Elektriksel ve mekaniksel olarak açma-kapama testleri.
- Hücre genel temizliği ve bakımı.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK