

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

08/05/2025

İlan No : 2025-05-1752
İstem No : 80573
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : GAZ ALIMI

23

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/05/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GAZ, SOĞUTUCU, R-134A, 13.6KG	12	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SOGUTUCU GAZ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Merkezi su soğutmalı chiller için R 134 A soğutucu gaz alımı;

GENEL ÖZELLİK:

1. Malzemelerin tamamı MEÜ Hastanesi deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.
2. Malzemeler darbeye karşı özel korumalı orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.
3. Ürün ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan durum fark edilirse yüklenici firma tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
4. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilecektir.

TEKNİK ÖZELLİK:

1. Gazlar Tetrafluoroetan saflığı min % 99,9 olan R 134 A soğutucu gaz olmalıdır.
2. Görünüş renksiz sıvılaştırılmış gaz.
3. Kaynama noktası $-26,1^{\circ}\text{C}$ (1,013 hPa), kaynama sıcaklığı 743°C yüksek olmalıdır.
4. Buhar basıncı 6,661 hPa (25°C) olmalıdır.
5. Buhar yoğunluğu 3,6 (25°C ve 1013 hPa (hava =1) olmalıdır.
6. Relatif yoğunluk 1,208 (25°C) olmalıdır.
7. Sıvı yoğunluğu $1,21\text{ g/cm}^3$ (25°C) olmalıdır.
8. Uçuculuk (VOC) %100 olmalıdır.
9. Çözünürlük su / yağ ; suda 1,5 g / l (25°C / 1,013 hPa) olmalıdır.
10. Ambalaj türü kullan at silindir şeklinde olmalıdır.
11. Gaz tüpleri net 13,62 kg olmalıdır.
12. Tüp üzerinde üretici firma, marka ve ağırlık bilgileri yazılı olmalıdır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mühendisi