

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/05/2025

İlan No : 2025-05-1879
İstem No : 80642
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ASANSÖR ÇELİK KONSTRİKSİYON, KUYU VE İNŞAATI İÇİN ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ, ASANSÖR ÇELİK KONSTRİKSİYON, KUYU VE İNŞAATI İÇİN	1	Adet					

MEÜ Hastanesi İçin "ASANSÖR ÇELİK KONSTRİKSİYON, KUYU VE İNŞAAT İÇİN ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞİ" satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur..23..../05..../2025.. tarih ve 17:00 saate kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek profarma faturanın Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ, BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER KAPALI ZARF USULÜ ELDEN TESLİM ŞEKLİNDE SATINALMA BİRİMİNE TESLİM EDİLMELİDİR. TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR. İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE KURUMUMUZCA YER GÖSTERİMİ YAPILACAKTIR.

İrtibat : TLF: 0324 241 00 00 -22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ASANSÖR ÇELİK KONSTRÜKSİYON, KUYU, İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi, onkoloji yoğun bakım için, acil durumlarda kullanılmak üzere 2 duraklı sedye asansörü için çelik konstrüksiyon, kuyu, inşaat yapımı işini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

ASANSÖR FİRMASINDA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR:

- Asansörü tesis edecek olan firmanın kendisine ait (çok uluslu bir şirket ise Türkiye'deki kendi kadrolu teşkilatına ait) ISO 9001 2000 belgesi,
- TSE uygunluk ve imalat yeterlilik belgeleri,
- TSE Hizmet yeterlilik belgesi,
- Sanayi Bakanlığı İmalat Belgesi,
- Sanayi Bakanlığından alınmış kapasite raporu,
- Asansörü tesis edecek olan firmanın kendisine ait (çok uluslu şirket ise Türkiye'deki kendi kadrolu teşkilatına ait) H modülü CE sertifikası,
- Sanayi sicil belgesi,
- Sanayi Bakanlığı Garanti Belgesi,
- Asansör firma seçimi, malzeme ve teçhizatı için kontrollüğün onayı alınacaktır.
- Asansörlerin işletme ruhsatı (kullanma izin belgesi) geçici kabulden önce firma tarafından kuruma teslim edilecektir. Herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Asansörlerin tesisat ve teçhizat kısımları ile kuyusu yangın yönetmeliğine uygun olarak tesis edilecektir.
- Asansör gürültü seviyesi Max.55 dB olacaktır.
- Asansörlerde acil kurtarma tertibatı ve aydınlatma sistemi olacaktır.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Kullanılacak malzemeler 2 yıl garantili olacaktır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım SEREN

1. 150*150*5 mm kutu profil olacaktır. Yükseklik 12 m olacaktır.
2. Dış kaplama komple sandwich panellerle kaplanacaktır.
3. Asansör kuyusu 1,5 m derinliğinde su geçirmez malzeme ile kaplanmalıdır.
4. Onkoloji dahiliye yoğun bakım 3 servisinde bir adet kapı açılacak ve bir adet fotoselli kapı koyulacaktır.
5. Fotoselli kapı ile asansör kapısı arasındaki boşluk kutu profil ve sandwich panel ile kapatılıp, kabinle kapı kotu ayarlanıp betonlanacaktır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım SEREN

YÜKÜN BAKIM GİRİŞİ

128,2 m²

+4.00

cam bölme

cam bölme

cam bölme

cam bölme

10,6 m²
GİRİŞ

HEMŞ. DESK

YÜKÜN BAKIM ACİL ÇIKIŞ

180

722

350

+4.00


ALCK11 175/260

ALCK11 175/260

ALCK11 175/260

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
AYKAN AKVAK



Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Ali KAVAK