

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

20/05/2025

İlan No : 2025-05-1878
İstem No : 80643
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ASANSÖR ALIM

AYS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ASANSÖR, 2 DURAKLI, 1600KG, 18 KİŞİLİK	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi, onkoloji yoğun bakım için, acil durumlarda kullanılmak üzere 2 duraklı sedye asansörü alımı işini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

ASANSÖR FİRMASINDA ARANACAK OLAN ASGARİ ŞARTLAR:

- Asansörü tesis edecek olan firmanın kendisine ait (çok uluslu bir şirket ise Türkiye'deki kendi kadrolu teşkilatına ait) ISO 9001 2000 belgesi,
- TSE uygunluk ve imalat yeterlilik belgeleri,
- TSE Hizmet yeterlilik belgesi,
- Sanayi Bakanlığı İmalat Belgesi,
- Sanayi Bakanlığından alınmış kapasite raporu,
- Asansörü tesis edecek olan firmanın kendisine ait (çok uluslu şirket ise Türkiye'deki kendi kadrolu teşkilatına ait) H modülü CE sertifikası,
- Sanayi sicil belgesi,
- Sanayi Bakanlığı Garanti Belgesi,
- Asansör firma seçimi, malzeme ve teçhizatı için kontrollüğün onayı alınacaktır.
- Asansörlerin işletme ruhsatı (kullanma izin belgesi) geçici kabulden önce firma tarafından kuruma teslim edilecektir. Herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Asansörlerin tesisat ve teçhizat kısımları ile kuyusu yangın yönetmeliğine uygun olarak tesis edilecektir.
- Asansör gürültü seviyesi Max.55 dB olacaktır.
- Asansörlerde acil kurtarma tertibatı ve aydınlatma sistemi olacaktır.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Kullanılacak malzemeler 2 yıl garantili olacaktır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisleri
Ankara

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Cinsi	: Makine Dairesiz Sedye Asansörü
Toplam Adet	: 1 Adet
Açıklama	: Engelli Kullanımına Uygun
Taşıma Kapasitesi	: 1600 kg (18 kişi)
Kabin Hızı	: 1 m/s
Durak Sayısı	: 2 Durak (Zemin + 1 Kat)
Kat Sayısı	: 2 Kat
Seyir Mesafesi	: 3 metre
Asansör Sınıfı	: Otomatik
Tahrik Tipi	: 2/1 Askı
Kumanda Sistemi	: Elektronik-seri haberleşme 81/20 VVVF
Asansör Makine Motor Gücü	: 9,8-11 kw
Halat Sayısı	: 6*10 mm, yumuşak
Ana Klavuz Rayı	: 125*12*16 mm
Karşı Ağırlık Rayı	: 70*65*9 mm
Fren Sistemi	: Çift yön kayma fren
Paten ve Bloklar	: Makaralı paten bloğu

Asansör kabini lazer kesim, paslanmaztavan, 304 kalite paslanmaz. Taban spek kaplama olacaktır.

Asansör boy fotoselli olacaktır.

Asansör kabin iç alanı 240*140*210 cm olacaktır.

Asansör dış kapıları 130 cm olacaktır.

Asansör butonları paslanmaz, engelli yönetmeliğine uygun, dijital ekranlı, sıva üstü, alarm, interkom, iniş çıkış göstergeli, acil aydınlatma olacaktır.

Asansör ağırlıkları döküm ağırlık olacaktır.

Asansör regülatör sistemmi çalışma halatı 8 mm, çalışma hızı 1 m/s, frenleme hızı 1,15 cm/s olacaktır.

Asansör tamponları hidrolik tampon ve 4 adet olacaktır.

Asansör iç kapısı çift olacaktır.

Elektrik tesisatı 4*10 mm² NYA kablo olacak ve elektrik panosuna kadar çekilecektir.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
CAKIR KAVAK

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım SEREN