

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AE

23/05/2025

İlan No : 2025-05-1955
İstem No : 80770
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/05/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANTİFİRİZ, JENERATÖR İÇİN	400	LT					
2	HAZNE KOMPLE ISITICI, DİKEY, 30CM, JENERATÖR İÇİN	2	Adet					
3	KAPAK HAZNE ISITICI, SİYAH, JENERATÖR İÇİN	2	Adet					
4	REZİSTANS ISITICI, 2500W, 220V, JENERATÖR İÇİN	2	Adet					
5	TERMOSTAT ISITICI ÇUBUK, JENERATÖR İÇİN	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması.
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

JENERATÖR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi, teshin merkezinde Mitsubishi marka 2080 kva'lık jeneratörlerde kullanılmak üzere aşağıdaki malzemelerin temini işini kapsamaktadır.

- Antifriz 400 Litre
- Hazne, Komple Isıtıcı Dikey, 30 cm 2 Adet
- Kapak Hazne Isıtıcı, Siyah 2 Adet
- Rezistans Isıtıcı 2500 W, 220 V 2 Adet
- Termostat Isıtıcı Çubuk 2 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

- TEKNİK ŞARTNAME : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
- KURUM : Mersin Üniversitesi Hastanesi.
- FİRMA : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
- YÜKLENİCİ : Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Malzemeler 2 yıl garantili olacaktır.

3.2. İnorganik ve Organik Saf Antifriz için performans onaylarından " TS 3582, BS 6580, MB 325.0, MAN 324 Type NF " en az birine sahip olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Antifriz :

Antifriz üretici firmanın orijinal ambalajında olacaktır.

Yüklenici firmanın teslim edeceği ürünlerin ambalajı üzerinde üretici firmanın kısa amblemi veya tam ismi, ürünün ambalajındaki net ağırlığı, ürünün tür ve niteliği, üretim tarihi yazılı olacaktır.

Donma Noktası %50 Antifriz - %50 Su karışımında minimum -36 santigrat derece olmalıdır.

saf antifriz olmalıdır.

Mitsubishi marka jeneratöre uyumlu olacak.

Hazne, Komple Isıtıcı Dikey, 30 cm :

Mitsubishi marka jeneratöre uyumlu olacak.

Kapak Hazne Isıtıcı, Siyah :

Mitsubishi marka jeneratöre uyumlu olacak.

Rezistans Isıtıcı 2500 W, 220 V :

Mitsubishi marka jeneratöre uyumlu olacak. 2500 W olacak.

Termostat Isıtıcı Çubuk :

Mitsubishi marka jeneratöre uyumlu olacak.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Teknik Servis Sorumlusu
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK