

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/06/2025

İlan No : 2025-06-2370
İstem No : 81221
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	SANTRİFÜJ FAN TAKIMI, DOĞRUDAN TAHRİKLİ, YÜKSEK PERFORMANSLI	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Fan Motoru Teknik Şartnamesi ✓

Aşağıdaki özellikler Mersin Üniversitesi Diş Hastanesi Havalandırma/İklimlendirme ünitesinde kullanılacak fan motorunun sahip olması gereken minimum teknik özelliklerdir:

- Motor 220V, 50 Hz uyumlu ve tek fazlı olmalıdır.
- Fırçasız, dış rotor teknolojisinde olmalıdır.
- Bir hava akış sensörüne sahip olmalı ve bu yolla hız ayarlı olmalıdır.
- Maksimum fan hızı 3350 devir/dakika olmalıdır.
- Sistemden çektiği maksimum güç 1.4 kW olmalıdır.
- En az (-20°C) ile (40°C) aralığında çalışabilmelidir.
- Saatte en az 2500 m³ hava akışı sağlayabilmelidir.
- Yatay veya dikey montaj mümkün olmalıdır.
- Motor sürücüsü hem modbus 485 uyumlu arayüze sahip olmalı, hem de 0-10V analog sinyal girişi olmalıdır.
- Sistem koruması en az IP54 olmalıdır.


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mühendis

✓

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Koordinator