

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Yanpar

TEKLİF İSTEME FORMU

24/06/2025

İlan No : 2025-06-2365
İstem No : 81246
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	F9 KOMPAKT FİLTRE, HAVALANDIRMA İÇİN, 592*592*292	5	Adet					
2	F9 KOMPAKT FİLTRE, HAVALANDIRMA İÇİN, 287*592*292	5	Adet					
3	F9 V-KOMPAKT TİP AKTİF KARBON FİLTRE, HAVALANDIRMA İÇİN, 592*592*292	2	Adet					
4	F7 TORBA FİLTRE, HAVALANDIRMA İÇİN, 592*592*600	20	Adet					
5	F7 TORBA FİLTRE, HAVALANDIRMA İÇİN, 287*592*600	18	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HAVALANDIRMA SANTRAL FİLTRESİ ALIM ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Diş Hastanesi Merkezi Havalandırma santrallerinde kullanılmak üzere V kompakt, Torba ve Karbon filtre temini.

1. GENEL ÖZELLİKLER

1. Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.
2. Ürün ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünün yüklenici firma tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Filtreler fabrikasyon üretim hatalarına karşı en az 1 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
4. Filtre üzerinde imalat yılını belirten etiketler yapıştırılmalıdır.
5. Fabrikasyon arızası tesbit edilen veya depoya teslim esnasında hasar gören ve ölçüleri uygun olmadığı fark edilen filtreler yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
6. Yüklenici firma, siparişte istenilen tüm filtreleri Diş Hastanesi tarafından görevlendirilmiş bir teknisyen gözetiminde diş hastanesi deposuna teslim etmelidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

F9 V KOMPAK ve F9 V KOMPAKT AKTİF KARBON:

1. Filtrelerin dış çerçevesi hijyenik PVC (plastik) malzemeden olmalıdır.
2. Kompak filtrelerin verimlilik sınıfı istenilen özellikte olacak ve teknik dataları teklif ile birlikte verilecektir. EN ISO 16890 standardına göre filtre ölçüleri talepte belirtilen ölçüde ve sınıfları **F9** olmalıdır.
3. Her bir kompakt Filtre tekli kutularda olacaktır. Filtre kutularının ve filtrelerin üzerinde filtre sınıfı, verimlilik, ölçü ve seri numarası belirtir etiket bulunmalıdır.
4. Filtre malzemesi mini- plaet yüksek verimli suya dayanıklı microglass kağıttan üretilmelidir.
5. Maksimum çalışma sıcaklık değeri minimum 80 °C olmalıdır.
6. Çalışma nemi maksimum değeri en az %90 Rh olmalıdır.
7. Filtreler by pass yapmaması için süzücü elemanı ve gövdenin tek bir kalıp halinde imal edilmiş olmalıdır.
8. F9 Filtre verimliliği %90- 95 olmalıdır.
9. Filtre dış kasaları filtre malzemesine temas eden kısımlarında partikül transferine müsaade etmeyecek şekilde özel yapışkanla yapıştırılmış olmalıdır.
10. Her bir filtre, imalata müteakip özel takviyeli, hasarlara karşı dayanıklı olarak ambalajlanmalıdır.
11. Aktif Karbon Kompakt Filtreler, geniş yüzey alanıyla yüksek verimli gaz ve koku giderimi sağlamalıdır. Güçlü aktif karbon içeriği sayesinde zararlı gazları ve kokuları etkili bir şekilde yakalamak. Belirtilen ölçülerde plastik çerçeveli olacaktır.
12. Filtreler, toz ve nem almayacak şekilde uygun karton ambalajlarda paketlenmiş olup, filtrelerin ve kolilerin üzerinde ölçüleri ve filtre sınıfları yazılı olmalıdır.
13. Filtreler uluslararası geçerliliği olan herhangi bir belgenin en az birine sahip olmalıdır.(ISO,TÜV.. gibi)

TORBA FİLTRE

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY

OKTAAY AYDIN
Mersin Üniversitesi Hasta
Makina Mühendisi

1. Torba filtrelerin verimlilik sınıfı istenilen özellikte olacak ve teknik dataları teklif ile birlikte verilecektir. EN 779 standardına göre filtre sınıfları F7 olmalıdır.

2. Filtrelerin ölçüleri talep edilen ölçüler ile aynı olacaktır. Ancak siparişi alan firma imalat öncesi kullanımdaki filtrelerin ölçülerini birebir kontrol etmelidir.
3. Filtrelerin dış çerçevesi hijyenik PVC (plastik) malzemeden olmalıdır.
4. Maksimum çalışma sıcaklık değeri 80 °C ve üzeri, Bağıl nemi ise %90 ve üzeri olmalıdır.
5. Torba filtre malzemesi sentetik elyaftan imal edilecektir. Torba filtreler ultrasonik kaynak teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
6. Filtre süzücü elemanları sentetik olup, tozları daha iyi tutması için elektrostatik yüklü olmalıdır.
7. Filtrenin dış kasasının kalınlığı 25mm olmalıdır.
8. Filtreler, toz ve nem almayacak şekilde uygun karton ambalajlarda paketlenmiş olup, filtrelerin ve kolilerin üzerinde ölçüleri ve filtre sınıfları yazılı olmalıdır.
9. Filtre malzemesiyle dış çerçevenin birleştirildiği çerçeve lastik / metal malzeme ile hava sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
10. Filtreler uluslararası geçerliliği olan herhangi bir belgenin en az birine sahip olmalıdır. (ISO,TÜV..)


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi