

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

ER

24/06/2025

İlan No : 2025-06-2356
İstem No : 81253
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MOTORİN EURO ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/06/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MOTORİN, EURO	7500	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
MOTORİN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1- AMAÇ

Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılan jeneratörlerde kullanılmak üzere.

MADDE 2- KAPSAM

Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde kullanılan jeneratörler için ihtiyaç duyulan 7.500 LT motorin satın alınması işidir.

MADDE 3- AKARYAKITA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1. Motorin : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliği'ne ve TS EN 590+A1 motorin standartlarına uygun, Tüpraş A.Ş.'nin 403 kod numaralı standardında belirtilen ve ek-1 de sunulan özellikleri taşıyor olması gerekir.

3.2. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yayınlanan Teknik Düzenleme Tebliğlerinde yukarıda belirtilen ürünlerde değişiklik olması durumunda yüklenici bu değişikliklere uygun ürün teslim etmek zorundadır.

3.3. Yüklenici tarafından sunulan ürünlerin yukarıda belirtilen teknik özellikleri taşımadığının belirlenmesi durumunda idari şartname ve sözleşmede belirtilen cezai müeyyideler uygulanacaktır.

3.4. Ancak teknik şartnameye uygun olmayan ürün verilmesi nedeniyle araçların/jeneratörlerin zarar görmesi durumunda idarenin idari şartname ve sözleşmede belirtilen cezai müeyyideler dışında uğranan zararı yükleniciye ayrıca tazmin ettirme hakkı saklıdır.

MADDE 4- AKARYAKITIN TESLİMİ VE ÖDEME ŞARTLARI

İdarenin belirlediği jeneratör deposuna yüklenici tarafından temin edilerek idareye teslim edilecek olan birden fazla nüshalı, oto karbonlu ve sıra numaralı yakıt teslim fişleri kullanılacaktır.

MADDE 5- ULUSAL MARKER UYGULAMASI (SADECE JENERATÖRLER İÇİN)

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin yönetmeliğin ulusal markerin ekleneceği akaryakıt türleri başlıklı 5. Maddesinde yer alan ve idareimizce yapılan motorin türleri için ulusal marker kontrolünün yapılmış olması zorunlu olup, alınacak motorinin teslimi esnasında ulusal marker kontrolü yapılacaktır. Bu konu ile ilgili 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve ek-3'de sunulan 2007/25 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümleri doğrultusunda hareket edilecektir.

EKLER :

EK-1 : Motorin Teknik Özellikleri

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektik Servisi
AKCAVAK

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

ÜRÜN SPESİFİKASYONU MOTORİN

Dok. No : TPR.ÜPM.ÜSP.0403
 Yayın Tarihi : 01.12.2004
 Rev. No : 17
 Rev. Tarihi : 02.03.2018
 Sayfa No : 1 / 2

ÜRÜN ADI : MOTORİN (*)

TÜPRAŞ KOD NO : 403

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ
Yoğunluk (15 °C'ta)	kg/m ³	820,0-845,0		TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO 12185
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar	% (m/m)	8,0	En çok	TS EN 12916
Parlama Noktası	°C	55,0'dan yüksek		TS EN ISO 2719
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN)	°C			TS EN 116 TS EN 16329
Kış (a)		- 15	En çok	
Yaz (b)		5	En çok	
Damıtma				TS 1232 EN ISO 3405 TS EN ISO 3924
250 °C'ta elde edilen	% (V/V)	65'ten küçük		
350 °C'ta elde edilen	% (V/V)	85	En az	
%95'in (hacim/hacim) elde edildiği sıcaklık	°C	360	En çok	
Kükürt içeriği	mg/kg	10,0	En çok	TS EN ISO 20846 TS EN ISO 20884 TS EN ISO 13032
Mangan içeriği	Mg/L	2,0	En çok	TS EN 16576

ÜRÜN ADI : MOTORİN (*)

TÜPRAŞ KOD NO : 403

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ
Karbon Kalıntısı (% 10 damıtma kalıntısında)	% (m/m)	0,30	En çok	TS EN ISO 10370
Viskozite (40 °C'ta)	mm ² /s	2,000-4,500		TS 1451 EN ISO 3104
Bakır Şerit Korozyonu (50 °C'ta 3 saat)	Derece	1		TS 2741 EN ISO 2160
Kül içeriği	% (m/m)	0,010	En çok	TS EN ISO 6245
Yağ asidi metil esteri(YAME) içeriği	% (V/V)	7,0	En çok	TS EN 14078
Setan sayısı		51,0	En az	TS 10317 EN ISO 5165 TS EN 15195 TS EN 16144 TS EN 16715
Setan İndisi		46,0	En az	TS EN ISO 4264
Su içeriği	% (m/m)	0,020	En çok	TS 6147 EN ISO 12937
Toplam Kirlilik	mg/kg	24	En çok	TS EN 12662
Oksitlenme Kararlılığı	g/m ³ h	25 20	En çok En az	TS EN ISO 12205 TS EN 15751 (c)
Yağlayıcılık özelliği, aşınma izi çapı (WSD), 60 °C'ta	µm	460	En çok	TS EN ISO 12156-1

- (a) 1 Kasım-31 Mart (± 15 gün)
(b) 1 Nisan-31 Ekim (±15 gün)
(c) Dizel yakıt %2 (V/V)'nin üzerinde YAME içerdiğinde, EN 15751'e göre tayin edilen oksitlenme kararlılığı değeri dikkate alınmalıdır.

(*) Bu ürün İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde satılmaktadır.