

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AY

27/06/2025

İlan No : 2025-06-2425
İstem No : 81360
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/06/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANAL FANI, DİKDÖRTGEN, HARİCİ MOTORLU	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ



KONU: Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Onkoloji hastanesi genel wc hava emişi için kanal tipi fan alımı;

GENEL ÖZELLİK:

1. Malzeme ve cihazlar TSE veya CE belgeli olmalıdır.
2. Teknik şartnameye uygun olmayan ürün kabul edilmeyecektir.
3. Hastane deposuna teslim edilecektir. İdare' den ayrıca ücret talep edilmeyecektir.
4. Cihaz en az 2 yıl garantili olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİK:

1. Dikdörtgen harici motorlu kanal fanı, öne eğimli olacaktır.
2. Açılabilen kapak sayesinde ürünün bakımı fanı sökmeden yapılabilir olmalıdır.
3. Sık kanatlı fan sayesinde daha yüksek basınç ihtiyaçlarına cevap verebilir olmalıdır.
4. Motorun hava akımı dışında olması yüksek ısıya dayanıklılığa imkan sağlamalıdır.
5. Fan çapı 355 mm, Elektrik trifaze 380 Volt, frekans 50 Hz, motor gücü en az 1,1kw, hava debisi 5200 m³/h olmalıdır.
6. Kanal bağlantı ağız ölçüleri flanşlı tip A=400 mm, B= 700 mm olmalıdır.
7. Motor koruma tipi IP:55 olacaktır. Yalıtım sınıfı :F, ses seviyesi: 50-54 dBA olmalıdır.



MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi