

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

27/06/2025

İlan No : 2025-06-2435
İstem No : 81362
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Yanper

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/06/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLO, 5X16MM, N2XH	200	Metre					
2	SİGORTA, OTOMAT, GRUP, 100 AMPER	4	Adet					
3	KONTAKTÖR, 32A	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, çamaşırhaneye yeni kurulan 2 adet yıkama ve 2 adet kurutma makinesinin beslemesi ve devreye alınması için ve de asansörlerin MIMO odası tarafından yapılan yıllık periyodik muayenesinde değişmesi gereken aşağıdaki malzemelerin temini işini kapsamaktadır.

- ❖ 5*16 mm² N2XH NYY Kablo 200 Metre
- ❖ 3*100 A, C/10 KA Otomatik Sigorta 4 Adet
- ❖ Kontaktör, 32 A, 15 kw 10 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

- TEKNİK ŞARTNAME : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
- KURUM : Mersin Üniversitesi Hastanesi.
- FİRMA : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
- YÜKLENİCİ : Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Kablo TS HD 604 S1 ,VDE 0276 standartlarına uygun olacaktır.

3.2. Kablo TSE, TSE ISO 9001, TSE ISO 14001, TSE ISO 18001, TSE ISO 10002, TSE EN 16001, CE, DVE, ETL Kalite belgelerine sahip olacaktır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

5*16 mm² N2XH NYY Kablo :

Halogen Free N2XH NYY (YVV) kablolar halojensiz, alev iletmeyen XLPE izoleli çok damarlı, bir telli bakır iletkenli

Bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu. HFFR dış kılıf

Maksimum çalışma sıcaklığı : 90°C

Maksimum kısa devre sıcaklığı : 250°C

Minumum bükülme yarıçapı 12*D D : kablo dış çapı (mm)

3*100 A, C/10 KA Otomatik Sigorta :

100 A, 3 kutuplu, 10 kA kesme kapasiteli olmalı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK

Güçlü ve dayanıklı olmalı

Kontaktör,32 A, 15 kw :

Güç: 15 kw

Trifaze ve 220 V AC bobin gerilimli

32 A kapasiteli

3 kutuplu dizayn

1 NA + 1 NK yardımcı kontakları, geniş sinyal olanağı

İP20 koruma sınıfı, hızlı ve dayanıklı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
AY KAVAK