

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/07/2025

İlan No : 2025-07-2566
İstem No : 81454
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MEDİKAL GAZ ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/08/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	GAZ, SOĞUTUCU, R-134A, 12KG	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000.00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

2. kez ilana çıkılmıştır.

Teknik şartname güncellenmiştir.

SOGUTUCU GAZ R-134A ALIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Merkezi su soğutmalı chiller için R 134 A soğutucu gaz alımı;

GENEL ÖZELLİK:

1. Malzemelerin tamamı MEÜ Hastanesi deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.
2. Malzemeler darbeye karşı özel korumalı orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.
3. Ürün ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan durum fark edilirse yüklenici firma tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
4. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilecektir.

TEKNİK ÖZELLİK:

1. Gazlar Tetrafluoroetan saflığı min % 99,9 olan R 134 A soğutucu gaz olmalıdır.
2. Görünüş renksiz sıvılaştırılmış gaz.
3. Kaynama noktası -26,1 °C (1,013 hPa), kaynama sıcaklığı 743 ° C yüksek olmalıdır.
4. Buhar basıncı 6,661 hPa (25 °C) olmalıdır.
5. Buhar yoğunluğu 3,6 (25°C ve 1013 hPa (hava =1) olmalıdır.
6. Relatif yoğunluk 1,208 (25 °C) olmalıdır.
7. Sıvı yoğunluğu 1,21 g/cm³ (25 °C) olmalıdır.
8. Uçuculuk (VOC) %100 olmalıdır.
9. Çözünürlük su / yağ ; suda 1,5 g / l (25 °C / 1,013 hPa) olmalıdır.
10. Ambalaj türü kullan at silindir şeklinde olmalıdır.
11. Gaz tüpleri net 12 kg olmalıdır.
12. Tüp üzerinde üretici firma, marka ve ağırlık bilgileri yazılı olmalıdır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mühendisi