

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/07/2025

İlan No : 2025-07-2627
İstem No : 81569
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : HAVALANDIRMA KANALI VE EKİPMANI ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HAVA KANALI, GALVANİZ SAC, 1.0MM	13	M ²					
2	HAVA KANALI KAİDESİ, 110CMX120CM	1	Adet					
3	HAVA KANALI ÜST KORUMA TELİ, 110CMX120CM	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HAVALANDIRMA KANALI VE EKİPMANI ALIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Ayniyat bölümü havalandırma kanalı malzemesi alımı.

2. GENEL ÖZELLİKLER

- 1- Kullanılacak Tüm malzemeler T.S.E veya CE kalite belgesini sahip olmalıdır.
- 2- Malzemelerin tamamı ayniyat taze hava kanalı ucuna **montaj dahil** verilecektir.
- 3- Malzemelerin alımı bütün olarak değerlendirilecektir.

3. MALZEME ÖZELLİKLERİ

Hava Kanalı galvanizli sac 1mm:

1. Hava kanalı 1 mm galvanizli sacdan imal edilecektir.
2. Hava kanalı 110*120*h120 cm ebatlarında 2 adet olacaktır. Hava kanalı tij ve kanal askı aparatı ile devrilmemesi için duvara bağlanmalıdır.
3. Hava kanalının bir tanesi ağız 1 mm galvanizli sac ile kör kapatılacaktır.
4. Diğer hava kanalının bir ucuna üst koruma yapılacaktır.
5. 2 adet hava hastanenin gösterdiği yere montajı yapılacak üzerine Ø90 cm delik açılacak mevcuttaki yuvarlak ağız kanal yeni yapılan kanala bağlanacaktır.

Kanal altı kaide :

1. 40*40*4 mm köşebent demirden yapılmalıdır. Köşebentten 110*120 cm hava kanalına uygun çerçeve yapılacak ve 40-50 cm dört adet ayak kaynaklı olacaktır.
2. Hava kanalının altına konulacak yeni yapılan hava kanalı kaide üzerine monte edilecektir.

Kanal üst koruma teli :

1. Bir cm aralıklı puntalı tel hava kanalının 110*120 cm lik ağızına punta ile montaj dahil fiyda verilmelidir.

Not: 3 adet malzeme alımı toplam fiyat üzerinden değerlendirilecek tek tek değerlendirilme alınmayacaktır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi