

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2698
İstem No : 81724
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YANGIN DOLABI ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YANGIN DOLABI, KURU SİSTEM, SAHRA TİPİ, ÇİFT TAMBURLU	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.


NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SAHRA TİPİ KURU SİSTEM YANGIN DOLABI ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Çevresi yangın hidrantları yanında kullanılacak sahra tipi yangın dolabı alımı.

TEKNİK BİLGİLERİ:

- EN 671-2 standartlarında. Bina dışı kullanıma uygun olmalıdır.
- Kuru sistem sahra tipi ayaklı ve çatılı model yangın dolabı.
- Çift makaralı tamburlu olacaktır.
- 2x2" bez yangın hortumu 20 metre – 2" alman tipi rekorlu olacaktır.
- Hortum ucunda 2" lanslı olacaktır.
- 2-2 ½" hidranta bağlamak için redüksiyon bulunmalıdır.
- Dolap en az 1.2 mm DKP saçdan ve saç kapaklı olmalıdır.
- En az 0.70 mikron elektrostatik toz boyalı kırmızı renkli olmalıdır.
- Dalgıç düz veya açma-kapama lanslı olmalıdır.
- 2" Alüminyum enjeksiyon yangın hortum rekoru olacaktır.
- 2" rekor anahtarı olmalıdır.
- Her dolap içerisinde 2 takımlık yangın söndürme tertibatı bulunacaktır.
- Yangın dolabı kapağı standartlara uygun yazı işaretleme yapılacaktır.
- Mevcut hidrantlar çift başlı dn100 dür.
- Kaldırım üzerine gelen dolaplar kaldırıma sabitlenecek, yeşil alan toprak kısama denk gelen yangın dolapları en az 40x60x10 cm beton kaide yapılacak ve üzerine sabitlenecektir.



Osman Ercan
Teknisyen
92


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi