

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

16/07/2025

İlan No : 2025-07-2676
İstem No : 81733
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MALZEME ALIMI

G. T

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ÇEKVALF, 2"	2	Adet					
2	MANŞON, GALVANİZLİ, 2"	2	Adet					
3	NİPEL, GALVANİZLİ, 2"	2	Adet					
4	MAŞON, PVC, U, 25MM	20	Adet					
5	DİRSEK, PVC, U, 25MM	20	Adet					
6	BORU, PPRC, 63MM	4	Metre					
7	MANOMETRE, 2.5-25ATM, 100MM	2	Adet					
8	REDÜKSİYON, GALVANİZ, 2.5", 2.0"	2	Adet					
9	ÇEKVALF, DIŞLI, TOPLU, 2"	2	Adet					
10	REKOR, KAYNAKLI, PPRC, 63MM	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MAKİNA TESİSAT MALZEMESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknik servis makine tesisatı malzemesi temini.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR:

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.

KURUM : MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi.

FİRMA : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.

YÜKLENİCİ : Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER

- 1- Kullanılacak Tüm malzemeler T.S.E veya CE kalite belgesini sahip olmalıdır.
- 2- Malzemeler ayrı ayrı paket, ambalaj, rulo vs. şeklinde teslim edilecektir.
- 3- Malzemelerin tamamı şartnameye uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler firma tarafından değiştirilecektir.
- 4- Nakliye esnasında hasar gören ürünler firma tarafından bedelsiz değiştirilecektir. Malzemelerin tamamı mesai saatleri içinde firma tarafından Mersin Üniversitesi Hastanesi teknik servis deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.

4. MALZEME ÖZELLİKLERİ

Pprc boru, pprc fittings:

Bina içi temiz suda kullanılacak polipropilen (PPR C) boru - TS 11451'e uygun CE belgesine haiz olan malzeme kullanılacaktır. Boruların basınç dayanımı en az PN 16 bar olmalıdır. (mahal içi sıcak ve soğuk su hatlarında kullanılacak.) Ekli listede belirtilen ölçülerde beyaz renkli boruların iş yerine teslimi.

Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş ppr c boru montaj malzemeleri. Bina içi tesisatında kullanılan, polipropilen boruların kendi aralarında fizyoterm kaynaklı veya vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin bağlantılarında kullanılan bir tarafı kaynaklı diğer tarafı kaynak veya pirinç vidalı olarak kullanılan polipropilen PPR-C tip 3'ten mamul dirsek, manşon, "T" adaptör, redüksiyon, kapama başlık ve inegal "T", köprü, rekor vb. bağlantı parçaları gibi her türlü tespit malzemesi. Ekli listede belirtilen ölçülerde ve beyaz renkli birleştirme parçalarının iş yerine teslimi.

Çekvalf 2”:

Dik tip pirinç malzeme dişli 2” sessiz çekvalf.

Çekvalf toplu dişli 2”:

Pissu hattında kullanılacak döküm malzemedan imal edilmiş, bağlantı çapı 2” dişli tip, üzerinde topa müdahale için kapak bulunmalıdır.

**Galvanizli fittingsleri (birleştirme parçaları):**


TSE'ye uygun, çelik boruların montajında kullanılan çelik dişli tip galvanizli dirsek, maşon, nipel, Te, kör tapa, redüksiyon vs. Bina içi tesisatında kullanılan BFT 201-100; 201-200 ve 201-300'deki bütün boruların kendi aralarında vidalı olarak ekleme parçalarının ekli listede belirtilen ölçülerde galvanizli fittingslerin (birleştirme parçaları nipel, maşon, redüksiyon vb.) iş yerine teslimi.

Sert pvc u dirsek ve maşon:

Fancoil drenaj gider tesisatında kullanılacak sert pvc malzemedan imal edilmiş dirsek ve maşonlar, birleştirmesi pvc yapıştırıcı ile birleşebilen malzemeler.

Manometre:

Kapalı su sistemi basınç takibi için kullanılacak Ø100 mm olan basınç aralığı 2,5-25 bar (atm) arasında olmalıdır. Bağlantı çapı ½” olmalıdır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mühendisi