

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2733
İstem No : 81741
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABİN FANI, ASANSÖR İÇİN	20	Adet					
2	KAPI KAŞIK SİSTEMİ, ASANSÖR İÇİN	10	Adet					
3	KAPI MOTORU, ASANSÖR İÇİN	5	Adet					
4	KAPI KARTI, OTOMATİK, ASANSÖR İÇİN	1	Adet					
5	KABİN EŞİĞİ, ASANSÖR İÇİN	24	Adet					
6	KAPI HALATI, ASANSÖR İÇİN	10	Adet					
7	BUTON, ASANSÖR İÇİN	50	Adet					
8	BOY FOTOSELİ, ASANSÖR İÇİN	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,

8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ASANSÖR MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'ndeki asansörlerde kullanılmak üzere aşağıdaki malzemelerin temini işini kapsamaktadır.

❖ Kabin Fanı (kabin havalandırma sistemi), Asansör İçin	20 Adet ✓
❖ Kapı Kaşık Sistemi, Asansör İçin	10 Adet ✓
❖ Kapı Motoru, Asansör İçin	5 Adet ✓
❖ Kapı Kartı (el terminali), Asansör İçin	1 Adet ✓
❖ Kabin Eşiği, Asansör İçin	24 Adet ✓
❖ Kapı Halatı, Asansör İçin	10 Adet ✓
❖ Buton, Asansör İçin	50 Adet ✓
❖ Boy Fotoseli, Asansör İçin	10 Adet ✓

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Malzemeler TSE ve EN-81'e uygun olmalıdır.

3.2. Malzemeler CE sertifikalı olacaktır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

❖ Kabin Fanı (kabin havalandırma sistemi), Asansör İçin :

Fanlar izolasyonlu ve sessiz olacaktır.

Havalandırma sistemi, asansör yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

Fan üzerinde fanın mekanik koruması için bir ızgara olmalıdır.

❖ Asansör Kapı Kaşık Sistemi :

EN 81 – 20 – 50 EN 81 – 58 Standartlarında olmalıdır.

Kilit pozisyon ayarı

Yay sertlik ayarı

Ađır hizmet kapılarında elik eřik tasarımı

Aynı modelde erken ıçmaya uyumlu hale gelebilme zelliđi

Yüksek hızlı ve trafiđi yoğun asansörlerde erken ıçma zelliđini uyumlu hale getirebilme

1mm – 1.5mm arası kalınlıkta direkt paslanmazdan isteđe bađlı panel ve kasa üretimi

Direkt paslanmaz kullanımı sayesinde uzun mürlü ve sorunsuz alıřma

❖ **Kapı Motoru, Asansör İin :**

81-A3 yönetmeliđine uygun, encoder sayıcılı olmalıdır.

❖ **Kapı Kartı (el terminali), Asansör İin :**

Kapı kartlarındaki parametre ayarlarını düzenlemek amacına uygun olmalıdır.

❖ **Kabin Eřiđi, Asansör İin :**

130 cm uzunluđuunda, 2 mm kalınlıđuında, 10 cm genişliđuinde, alimünyum olmalıdır.

❖ **Kapı Halatı, Asansör İin :**

180 cm uzunluk

0,5 mm kalınlık

Uları tijli ve kancalı olmalıdır

❖ **Buton, Asansör İin :**

2 mm kalınlıđuında, satine veya nokta desenli paslanmaz elikten yapılmıř olmalıdır.

❖ **Asansör Boy Fotoseli :**

Hissedici nokta sayısı : 36.

alıřma mesafesi 0-4000mm.

Besleme gerilimi 220VAC.

ıkıř: Röle kontađı (6A) , n/o and n/c.

Sesli ikaz: Besleme kutusundan.

Mekanik ölçüler : 10 2x30x2000mm.

Otomatik sinyal iptali 20 ıřına kadar otomatik.

OSMAK TAMEL
D. Öner

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektronik Anabilim Dalı
A. KAVAK