

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/08/2025

İlan No : 2025-08-3045
İstem No : 81903
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 15/08/2025 08:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ, İQ8QUAD, İZOLATÖRLÜ, VDS	25	Adet					
2	STANDART DEDEKTÖR TABANI	25	Adet					
3	ELEKTRONİK MODÜL, İZOLATÖRLÜ	5	Adet					
4	YAB MUHAFAZASI, CAM KAPAKLI, BÜYÜK, KIRMIZI	3	Adet					
5	YAB YEDEK CAMI	50	Adet					
6	YAB İŞLETİM FOLYOSU, 80490x İÇİN	3	Adet					
7	ESSERBUS ALARM TRANSPONDER 4in/2out, İZOLATÖRLÜ	2	Adet					
8	ESSERBUS TRANSPONDER, İQ8FCT XS, 1in/1out, VDS	8	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) **Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, ana binadaki Esser by Honeywell yangın algılama sisteminin yıllık periyodik birinci bakımında tespit edilen eksik veya değişmesi gereken aşağıdaki malzemelerin temini işini kapsamaktadır.

❖ Optik Duman Dedektörü IQ8Quad, İzolatörlü, Vds	25 Adet
❖ Standart Dedektör Tabanı	25 Adet
❖ Elektronik Modül, İzolatörlü	5 Adet
❖ YAB Muhafazası, Cam Kapaklı, Büyük, Kırmızı	3 Adet
❖ YAB Yedek Camı	50 Adet
❖ YAB İşletim Folyosu, 80490x için	3 Adet
❖ Esserbus Alarm Transponder 4in/2out, İzolatörlü	2 Adet
❖ IQ8FCT XS Esserbus Transponder 1in/1out, Vds	8 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Malzemeler 2 yıl garantili olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Optik Duman Dedektörü IQ8Quad, İzolatörlü, Vds :

Dedektör, TS EN 54-7 standardı ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine(305/2011/AB) uygun imal edilmiş, akredite kuruluşlardan alınmış, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Belgesi ile üreticinin performans beyanına sahip ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Dedektör seçimi ve yerleşimi, TSE CEN/TS 54-14 standardına uygun olarak yapılacaktır.

üreticinin performans beyanına sahip ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Dedektör seçimi ve yerleşimi, TSE CEN/TS 54-14 standardına uygun olarak yapılacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KODU
Tehnik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tehnik Hizmetler Koordinatörü
Ali KAVAK

Standart Dedektör Tabanı :

Dedektöre uyumlu olmalı, su ve nemi önleyici olmalı, plastik gövdeli olmalı, estetik görünümlü ve kolay montaj olmalıdır.

Elektronik Modül, İzolatörlü :

İzolatörlü İq8mcp elektronik modül

VdS, CNBOP Alarm mandallı ve alarm göstergeli (güç beslemeli) loop ve esserbus içerisinde kullanıma uygun adreslenebilir elektronik modüldür.

YAB Muhafazası, Cam Kapaklı, Büyük, Kırmızı :

Kırmızı cam yüzeyli yangın alarm butonu muhafazası; IP44 koruma, geniş ısı aralığı ve yüzeye montaj özelliğiyle yüksek dayanım sunmalıdır.

YAB Yedek Camı :

Esser by Honeywell'e uygun olmalıdır.

YAB İşletim Folyosu, 80490x için :

İzolatörlü İq8mcp elektronik modüle uygun olmalıdır.

Esserbus Alarm Transponder 4in/2out, İzolatörlü :

Esserbus transponder, çok fonksiyonlu birincil hat üzerinde bir cihaz olarak işlev görür. Dört bölgenin otomatik standart dedektörler, manuel çağrı noktaları (adreslenemez) ve özel dedektörlerle bağlantısı mümkündür. Ek olarak, iki adet programlanabilir röle çıkışı da mevcuttur. Transponderin her iki röle çıkışı, bağlı bir üçüncü taraf dedektörünü sıfırlamak için kullanılabilir. Sıfırlama işlevi, örneğin uygun girişi GND'ye geçirerek veya dedektörlerin besleme voltajının kısa bir kesintiye uğramasıyla ilgili özel dedektörle ilgilidir. Bu nedenle, kontrol modu >Reset-Relay< ve istenen röle çalışma modu (normalde kapalı veya açık), V1.15 ve üzeri 8000 programlama yazılımı araçları ile yapılandırılmalıdır. Röle çıkışı, transponderin atanmış girişi (röle 1 için G1 / röle 2 için G2) sıfırlanırsa, seçilen sıfırlama süresi (1 ila 14 saniye) için etkinleştirilir.

İQ8FCT XS Esserbus Transponder 1in/1out, Vds :

Honeywell Esser 808606 modeli 1 giriş izleme / 1 çıkış kontrol modülüdür. TAM, FCT ve TAL modlu IQ8 FCT XS döngüden güç alan arabirimdir.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK