

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/08/2025

İlan No : 2025-08-3050
İstem No : 82090
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : KLİMA İÇİN KULLANILACAK SARF MALZEME ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/08/2025 08:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	HAVALANDIRMA FLEKSİ, İZOLELİ, 203MM	4	Kutu					
2	HAVALANDIRMA FLEKSİ, İZOLELİ, 152MM	4	Kutu					
3	HAVALANDIRMA FLEKSİ, İZOLELİ, 180MM	2	Kutu					
4	HAVA KANALI, FLEXİBLE, İZOLELİ, ALÜMİNYUM, DN 254	4	Kutu					
5	HAVA KANALI, YALITIM ÇİVİSİ	200	Adet					
6	KLİMA LEVHASI, ALÜMİNYUM FOLYOLU, CAM YÜNÜ, 25MM	46	M ²					
7	BANT, PVC, 0.13MMX48MMX25METRE	150	Adet					
8	KLİPS, KABLO BAĞI, 45CM	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması.
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HAVALANDIRMA TESİSAT MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknik servis havalandırma tesisatı malzemesi temini.

3.GENEL ÖZELLİKLER

- 1- Kullanılacak Tüm malzemeler T.S.E veya CE kalite belgesini sahip olmalıdır.
- 2- Malzemeler ayrı ayrı paket, ambalaj, rulo vs. şeklinde teslim edilecektir.
- 3- Malzemelerin tamamı şartnameye uygun olmalıdır.
- 4- Malzemelerin tamamı mesai saatleri içinde firma tarafından Mersin Üniversitesi Hastanesi teknik servis deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.

4. MALZEME ÖZELLİKLERİ

Klips kablo bağı 45 cm:

En az 4,8mm*450mm Plastik kablo bağı. Cırt kelepçe. Hammadde : NYLON 6.6 (UL94 V-2) Çalışma Sıcaklığı : -40 °C ila +85 °C Minimum açma kuvveti: 55 kg maksimum bağlama kapasitesinde olmalıdır.

Hava kanalı yalıtım çivisi:

Havalandırma tesisatında kullanılmak üzere alüminyum folyolu levhaların kanal üzerine tutturulmasında kullanılacak 4 cm bir tarafı kanala yapışabilmeli diğer tarafı çivili ve üzerinde çivi kilitleme aparatı ile beraber takım olarak.

Havalandırma fleksi:

Havalandırma tesisatında kullanılmak üzere alüminyum folyolu fleks havalandırma borusu. Isı izolesini sağlamak için cam yünü takviyeli ve düz sadece alüminyum folyolu çelik telli havalandırma fleks boruları. Belirtilen çaplarda (Ø152,180,203,254 mm) **10 mt** boyunda **izoleli** havalandırma fleks boruların karton paket içerisinde teslimi.

Klima levhası alüminyum folyolu cam yünü 25 mm:

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan yalıtımı: (Ölçü: m2) 25.480.1400 TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha ve taşyünü levhalarla hava kanallarında ısı yalıtımı için kullanılacak 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha malzemelerinin temini.

Bant pvc:

Neme, paslanmaya, aşınmaya, çürümeye, asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Tüm hava şartlarına karşı koruma etkisi bulunmalıdır. Poliüretan kauçuk boru ve levhaların montajında ısı ve ses yalıtımı için kullanılacaktır. Siyah pvc bantların kalınlığı:0,13mm, eni: 48 mm, boyu : 25 mt olmalıdır. Bant yapısı pvc olmalıdır.