

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

12/08/2025

İlan No : 2025-08-3086
İstem No : 82114
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : İZOLASYON HALISI ALIMI

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/08/2025 08:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	İZOLE HALI, RULO, 1X10 MT	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

İZOLASYON HALISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, elektrik panolarının önlerine yalıtkan paspas olarak serilmek için izolasyon halısı temini işini kapsamaktadır.

❖ İzolasyon Halısı, (1x10 metre'lik rulo) 10 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. İzole Elektrikçi Halıları IEC – 61111 veya EN 61111 veya TS EN 61111 standartlarına uygun olmalıdır.

3.2. TSE onaylı, dielektrik dayanım (TS 5119 EN 60243-1 ve TS EN 61111) raporları mevcut olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

İzolasyon Halısı :

1. Kullanma Gerilimi: 1-10 kV olacaktır.
2. Kalınlığı: 2 mm olacaktır.
3. İzole Elektrikçi Halıları 1 m eninde, 10 m uzunluğunda olacaktır.
4. İzole Elektrikçi Halılarının ısıya dayanıklılığı Min. – 30 C ° ile + 90 C ° aralılığında olacaktır.
5. İzole Elektrikçi Halılarının taban malzemesi elastomerik bileşiklerden imal edilmiş olup, yüzeyi kaymaya karşı dirençli olacaktır.
6. İzole Elektrikçi Halılarında üretim hatası olarak hava kabarcığı, yırtık, çatlak, iplik dokuma v.b. yalıtkanlığı azaltıcı etkenler olmayacaktır.
7. İzole Elektrikçi Halı üzerinde; imalatçı firma adı ve sembolü, üretim yılı, varsa raf ömrü, kullanım gerilimi silinmeyecek şekilde bulunacaktır.
8. Halıların üst yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde baklava dilimi, noktali veya tırtilli olmalı, ayrıca elastomer ve izole malzemeden üretilmelidir.
9. Akredite bir laboratuvarından alınmış, izole halının 1-10 kv test gerilimine dayanıklı olduğunu gösteren test raporu verilecektir.
10. Malzemelerde Ulusal veya Avrupa Birliği normlarına uygunluk belgesi bulunmalıdır.
12. Halılar; ısıya, neme ve aside karşı dayanıklı olmalıdır.
13. Uzun ömürlü ve alev almaz olacaktır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü

Kazım ŞEREN
Sayfa 1

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik İşleri
Kazım ŞEREN