

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

28/08/2025

İlan No : 2025-08-3320
İstem No : 82400
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : CİHAZ BAKIM VE ONARIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	V FİLTRE, KOMPAKT, PLASTİK ÇERÇEVELİ, FV F6-592MMX592MMX292MM	224	Adet					
2	V FİLTRE, KOMPAKT, PLASTİK ÇERÇEVELİ, FV F6-490MMX592MMX292MM	63	Adet					
3	V FİLTRE, KOMPAKT, PLASTİK ÇERÇEVELİ, FV F6-287MMX592MMX292MM	48	Adet					
4	V FİLTRE, KOMPAKT, PLASTİK ÇERÇEVELİ, FV F9-592MMX592MMX292MM	47	Adet					
5	V FİLTRE, KOMPAKT, PLASTİK ÇERÇEVELİ, FV F9-490MMX592MMX292MM	22	Adet					
6	V FİLTRE, KOMPAKT, PLASTİK ÇERÇEVELİ, FV F9-287MMX592MMX292MM	18	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-lhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,

4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,

5- Teknik Servis yeterlilik belgesi

6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil**

Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin

verilmesi,

7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.

8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HAVALANDIRMA SANTRAL V KOMPAKT FİLTRESİ ALIM ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi Merkezi Havalandırma santrallerinde kullanılmak üzere V kompakt filtre temini.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR:

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre filtre temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER

- 3.1 Malzemeler orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.
- 3.2 Ürün ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk ürünün yüklenici firma tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- 3.3 Filtreler fabrikasyon üretim hatalarına karşı en az 1 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- 3.4 Filtre üzerinde imalat yılını belirten etiketler yapıştırılmalıdır.
- 3.5 Fabrikasyon arızası tesbit edilen veya depoya teslim esnasında hasar gören ve ölçüleri uygun olmadığı fark edilen filtreler yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- 3.6 Yüklenici firma, siparişte istenilen tüm filtreleri Hastane Teknik Servisi tarafından görevlendirilmiş bir teknisyen gözetiminde Hastanemiz depolarına teslim etmelidir.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

V KOMPAKT FİLTRE

- 4.1 Filtrelerin dış çerçevesi hijyenik PVC (plastik) malzemeden olmalıdır.
- 4.2 Kompak filtrelerin verimlilik sınıfı istenilen özellikte olacak ve teknik dataları teklif ile birlikte verilecektir. EN ISO 16890 standardına göre filtre ölçüleri ve sınıfları EK-1 de gösterildiği gibi F6, F9 olmalıdır.
- 4.3 Her bir kompakt Filtre tekli kutularda olacaktır. Filtre kutularının ve filtrelerin üzerinde filtre sınıfı, verimlilik, ölçü ve seri numarası belirtir etiket bulunmalıdır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY

OKTAY AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Teknik Mühendisi

4. 4 Filtre malzemesi mini- plaet yüksek verimli suya dayanıklı microglass kağıttan üretilmelidir.
4. 5 Maksimun çalışma sıcaklık değeri minimum 80 °C olmalıdır.
4. 6 Çalışma nemi maksimum değeri en az %90 Rh olmalıdır.
4. 7 Filtreler by pass yapmaması için süzücü elemanı ve gövdenin tek bir kalıp halinde imal edilmiş olmalıdır.
4. 8 F9 Filtre verimliliği %90- 95 olmalıdır.
4. 9 Filtre dış kasaları filtre malzemesine temas eden kısımlarında partikül transferine müsaade etmeyecek şekilde özel yapışkanla yapıştırılmış olmalıdır.
4. 10 Her bir filtre, imalata müteakip özel takviyeli, hasarlara karşı dayanıklı olarak ambalajlanmalıdır.
4. 11 Filtreler, toz ve nem almayacak şekilde uygun karton ambalajlarda paketlenmiş olup, filtrelerin ve kolilerin üzerinde ölçüleri ve filtre sınıfları yazılı olmalıdır.
4. 12 Yüklenici firma, istemi yapılan filtreler için EUROVENT sertifikasını (Türkçe noter tercümeli) idareye sunmalıdır.
4. 13 Yüklenici firmanın üretici belgesi ve kapasite belgesi bulunmalıdır.
4. 14 Filtreler uluslar arası geçerliliği olan herhangi bir belgenin en az birine sahip olmalıdır.(ISO,TÜV.. gibi)
4. 15 Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir

EK 1 :

F6 V KOMPAK FİLTRE

KVF/P KOMPANK V FİLTRE	VERİMLİLİK SINIFI VE ÖLÇÜLERİ	ADET
PLASTİK ÇERÇEVELİ KOMPAKT V FİLTRE	FV F6 - 592X592X292mm	224 ✓
PLASTİK ÇERÇEVELİ KOMPAKT V FİLTRE	FV F6 - 490X592X292mm	63 ✓
PLASTİK ÇERÇEVELİ KOMPAKT V FİLTRE	FV F6 - 287X592X292mm	48 ✓

F9 V KOMPAK FİLTRE

PLASTİK ÇERÇEVELİ KOMPAKT V FİLTRE	FV F9-592X592X292mm	47 ✓
PLASTİK ÇERÇEVELİ KOMPAKT V FİLTRE	FV F9-490X592X292mm	22 ✓
PLASTİK ÇERÇEVELİ KOMPAKT V FİLTRE	FV F9-287X592X292mm	18 ✓

MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi