

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

09/09/2025

İlan No : 2025-09-3439
İstem No : 82470
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLİN TAKOZU, SU SOĞUTMA KULESİ İÇİN	17	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KABLİN TAKOZ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU:


Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Su soğutma kulesi tahrik mili için kablın takozu alımı;

GENEL ÖZELLİK:

1. Malzemelerin tamamı MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi deposuna teslim edilecek. Ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecek.
2. Malzemeler darbeye karşı özel korumalı orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.
3. Ürün ambalaj açıldığında kullanıma uygun olmayan durum fark edilirse yüklenici firma tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
4. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler iade edilecektir.

TEKNİK ÖZELLİK:

1. Kablın takozları niba marka 2 HMP model su soğutma kulesi tahrik miline uygun olmalıdır.
2. Altı delikli yeni tip kablın takozu olmalıdır.
3. Herbir tahrik milinde iki adet kablın takozu kullanılabilir olmalıdır.
4. Takoz boyutları $D_o=121$ mm , $D_a=160$ mm ve 30 mm kalınlığında olmalıdır.
5. Üzerinde 6 adet çelik burçla kuvvetlendirilmiş delik olmalıdır.
6. Titreşim sönümleme sağlaması için yüzeyi plastik kaplı olmalıdır.



*Osman
Erdem
Teknisyen*

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi