

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/09/2025

İlan No : 2025-09-3595
İstem No : 82731
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : TRAFİKO BAKIM ONARIMI

YANPAK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/09/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, TRAFİKO VE KESİCİ HÜCRE	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir marka tescil Belgesinin veya tek yetkili belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl yada noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif edilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TRAFO VE KESİCİ HÜCRE BAKIM & ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi, teshin merkezindeki 10 adet 2000 kva trafonun ve 14 adet orta gerilim hücresinin bakım ve onarım işini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

Yüklenici firma, yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi yazılı olarak belgelemek ve bir nüshasını yanında bulundurmak zorundadır. Yüklenici firma, bünyesinde en az C sınıfı bir iş güvenliği belgesi ve e-kat belgesine sahip bir çalışan istihdam etmelidir. Bu belgeyi yazılı olarak belgelemek ve bakım süresince bir nüshasını yanında bulundurmak zorundadır.

4. YAPILACAK İŞLEMLER :

1. 2000 kva Genleşme Depolu Transformatör Test Ve Bakımı (10 adet) :

- Transformatör gerilim çevirme oranının ölçülmesi ve faz kaymasının kontrolü.
- İzolasyon dirençlerinin ölçülmesi.
- Sargı direncinin ölçülmesi.
- Yağ delinme gerilim testi (bu test numune alınarak yapılacaktır)
- Transformatör genel temizliği ve bakımı.

2. Orta Gerilim Hücrelerinin Test ve Bakımı (14 adet) :

- Kontak direnci Ölçümü.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Enerjisi
Kısmı

- İzolasyon direnci ölçümü.
- Elektriksel röle testleri.
- Zati koruma röle testleri.
- Aşırı akım röle testleri.
- Elektriksel ve mekaniksel olarak açma-kapama testleri.
- Hücre genel temizliği ve bakımı.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK