

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/10/2025

İlan No : 2025-10-3806
İstem No : 82975
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : GAZ DOLUMU, AZOT PRODOKSİT ALIMI

DN

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	GAZ DOLUMU, AZOT PRODOKSİT	2450	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

AZOT PRODOKSİT GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Prodoksit D'AZOT gazı tüpleri ve içindeki Prodoksit D'AZOT gazı aşağıda belirtilen özelliklerde olacak.
- 2) Prodoksit D'Azot Gazı safiyeti farmakopi gereği hacimsel olarak en az %98,0 olacaktır. Yüklenici firma, Protoksit D'azot gazını, o tüpe ait uygunluk onayı kaşesi bulunan analiz sertifikası ile birlikte teslim edecektir.
- 3) Narkoz gazı için Türk ve Avrupa farmakopilerine uygunluğunu belgeleyen TSE Kalite Uygunluk Belgesi'ne sahip olacak ve ihale komisyonuna yeterlilik kapsamında sunacaktır.
- 4) Teslim edilen tüplerin pim-indeks sistemi olmalıdır. Başka bir sistemin başlığı ile (O2-CO2 vs.) uyum göstermemelidir.
- 5) Prodoksit D'Azot Gazı vanaları, TS EN ISO 10297' ye uygun olarak 3/8" dıştan vidalı dış yapısında olacaktır.
- 6) Tüp rengi TS 3402 "Medikal gaz tüplerinin işaretlenmesi" geçerli olup, Azot Protoksit tüpleri gri Ral olup, ilgili standart çerçevesinde tüp tabanından 2/3 yükseklikli MAVİ boya ile çevresel olarak 5 cm eninde MAVİ şerit yapılmalıdır. " SOLUNABİLİR" ibaresi yazılı olmalıdır.
- 7) Sıvılaştan gaz olan Prodoksit D'Azot gazı, tüpler doldurulurken TS EN 1968 Standardı'nda belirtilen tüp su hacmine göre dolum faktörünün çarpımından oluşan kg miktarı göz önüne alınarak aşağıdaki miktarlarda doldurulacaktır.

50 Litre Su hacimli tüp: 35 kg

- 8) Tüplerin contaları yüklenici firma tarafında ücretsiz olarak temin edilecektir.
- 9) Prodoksit D'Azot Gazı tüplerinin üzerinde gazın dolum cinsini, dolum tarihini ve dolum parti numarasını belirten etiketler bulunacaktır.
- 10) İstekli, medikal amaçlı oksijen ve azot prodoksit gazlarına yönelik olarak, üretici iseler Sağlık Bakanlığı' nca düzenlenmiş **Medikal Gaz Üretim ve/veya Dolum İzin Belgesinin** aslını veya noter onaylı suretini, bayi iseler bayisi bulunduğu firmanın **Medikal Gaz Üretim ve/veya Dolum İzin Belgesinin** aslını veya noter onaylı suretini yetkili bayi olduğuna dair bir yazıyla birlikte yeterlilik kapsamında sunacaktır
- 11) İstekli, İl Sağlık Müdürlüklerince düzenlenmiş Medikal Gaz Depolama – Dağıtım İzin Belgesinin aslını veya medikal gaz satışyeri izin belgesinin noter onaylı suretini yeterlilik kapsamında sunacaktır.
- 12) Yüklenici firmalar, iş sağlığı ve güvenliği kanunundan doğan yükümlülüklerini; çok tehlikeli sınıf doğrultusunda yerine getireceklerdir.
- 13) Yüklenici, medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesine sahip olmalıdır.
- 14) Yüklenici firma TSE'nin vermiş olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
- 15) Prodoksit D'Azot tüplerinin kapakları mühürlenmiş olarak sevk edilecektir.
- 16) Tüplerin nakliyesi ve idare' nin göstereceği yere boşaltılması yüklenici firmaya aittir.