

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/10/2025

İlan No : 2025-10-3900
İstem No : 83146
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : BAKIM VE ONARIM, CİHAZ, PERİYODİK ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/10/2025 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ, PERİYODİK	2	Adet					

MEÜ Hastanesi için RADYOLOJİ BÖLÜMÜ 3 ADET AREF MARKALI MEDİKAL CHİLLER CİHAZININ 01.01.2026 – 31.12.2026 TARİHLERİ ARASINDA PARÇA HARIÇ HER BİR CİHAZI İÇİN YILDA İKİ KEZ PERİYODİK BAKIM HİZMETİ satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 27/10/2025 tarih ve saat 10:00'A kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Proforma faturanın Satın Alma bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598-22595

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Aref Marka Medikal Chiller Cihazları Periyodik Bakım ve Onarım Teknik Şartnamesi

1. KONU

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hatanesi Radyoloji bölümüne ait **3 adet aref markalı medikal chiller** cihazının 01.01.2026 - 31.12.2026 tarihleri arasında parça hariç her bir cihaz için **yılda iki (2) kez** periyodik bakım ve onarımın yapılması işlerini kapsamaktadır.

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR:

- TEKNİK ŞARTNAME** : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
- KURUM** : MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi.
- FİRMA** : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
- YÜKLENİCİ** : Bu şartname esaslarına göre işi yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER:

- 3.1** Medikal chiller cihazları markası **Aref soğutma**, modelleri: **RF 20, RF 70 ve RF 80** dir. Cihazlara müdahaleyi ancak Türkiye yetkili servisi veya Türkiye yetkili servisinin yetki verdiği yerel servisler yapacaktır.
- 3.2** Firma; yapı işlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğinden doğan yükümlülüklerini, çok tehlikeli işyeri sınıfı doğrultusunda yerine getirmekle yükümlüdür.
- 3.3** Yüklenici, bakım onarım çalışmaları esnasında elemanları tarafından idare çalışanları, öğrenciler, hasta ve hasta yakınlarına vereceği her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.
- 3.4** Yüklenici; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatından kaynaklanan her türlü yükümlülüğü yerine getirmek ve bunlarla ilgili belgeleri istenmesi durumunda hastane yönetimine ibraz etmek zorundadır.
- 3.5** Teknik Servis elemanları nezaretinde yapılmayan işlemler için ücret ödenmeyecektir.
- 3.6** Firma işi için gerekli olan bütün alet ve edevatları, gres yağı, üstübu gibi sarf malzemeleri yanında bulunduracak, idare' den talep etmeyecektir.
- 3.7** Sözleşme kapsamında bulunan makine ve teçhizatda yapılacak tadilat, yenileme ve boyama gibi hususlar ile mekanik hasarının giderilmesi kapsamında kullanılan yedek parçalar, sözleşme kapsamı dışındadır.
- 3.8** Herhangi bir sebepten dolayı " aşınma , kırılma, malzeme veya konstrüksiyon hatası , harici tesirler, yabancıların müdahalesi veya mücbir sebepler gibi" bazı aksamalarının değiştirilmesine veya tamine gerek görülürse, idarenin istediği kalitede malzemelerle ile değiştirilecektir. Değiştirilen parça, kullanıcı ve şebeke hatası hariç 15 (onbeş) gün içinde arızalanırsa firma parçayı tamamen bedelsiz değiştirecektir.
- 3.9** Değiştirilen parçalar sistemin orijinal biçim, görüntü ve fonksiyonlarını değiştirmeyecektir.
- 3.10** Yetkili servis iş bu sözleşme çerçevesinde ifa edilecek olan hizmetlere ilişkin olarak kendi nezdinde tuttuğu her türlü kayıt ve belgelere erişim hususunda idare' nin mutlak hakka sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

- 3.11 Sözleşme kapsamındaki makine ve teçhizatta meydana gelebilecek arıza idare tarafından firmaya, firma tarafından verilen mail veya faks adreslerine normal mesai saatleri içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Bildirime müteakip en geç 24 (yirmidört) saat içinde arızaya müdahale edilecektir.
- 3.12 Parça gerektiren arızalarda parça idarece temin edilmesine müteakip yüklenici Firma tarafından bildirimden itibaren 48 (kırksekiz) saat içerisinde ücretsiz olarak monte edilecektir.
- 3.13 Firma cihazlar da oluşacak her türlü arızaya karşı 2026 yılı içerisinde teknik servis hizmetini ücretsiz olarak vermek zorundadır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 4.1 Cihazların genel kontrolü yapılacaktır.
- 4.2 Cihazların genel temizliği yapılacaktır.
- 4.3 Bütün elektriksel test ve kontrolleri yapılacaktır.
- 4.4 Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü yapılacak ve alarmdan kaynaklanacak sorunlar varsa giderilecek.
- 4.5 Bakım sonrası ve teknik servis hizmeti verilmesi sonrasında rapor düzenlenecektir.
- 4.6 Tüm testleri yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi