

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/11/2025

İlan No : 2025-11-4406
İstem No : 83701
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : TRAFİKO MALZEMELERİ ALIMI

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/11/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	SİLİKAJEL (NEM ALICI)	10	Kg					
2	KESİCİ AÇTIRMA BOBİNİ	1	Adet					
3	HÜCRE GERİLİM İNDİKATÖRÜ	1	Adet					
4	KOMUTATÖR CONTASI	2	Adet					
5	YG BUŞİNGİ O-RİNG	1	Adet					
6	ARK BOYNUZU, 36KV	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması.

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması.

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,

8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TRAFO MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, teshin merkezindeki trafoların bakımları sırasında tespit edilen aşağıdaki malzemelerin temini ve montajı işini kapsamaktadır.

- ❖ Silikajel (nem alıcı) 10 kg ✓
- ❖ Kesici Açtırma Bobini, 24 V 1 adet ✓
- ❖ Hücre Gerilim İndikatörü 1 adet ✓
- ❖ Komütatör Contası 2 adet ✓
- ❖ YG Buşingi O-ring 1 adet ✓
- ❖ 36 Kv Ark Boynuzu 2 adet ✓

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

- TEKNİK ŞARTNAME : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
- KURUM : Mersin Üniversitesi Hastanesi.
- FİRMA : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
- YÜKLENİCİ : Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

2. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Malzemeler 2 yıl garantili olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Silikajel (nem alıcı) :

2000 kVA Maksan marka, genişleme depolu, açık yüksek gerilim (YG) buşingli güç transformatörlerinin nefesliklerinde kullanıma uygun olmalıdır.

Kesici Açtırma Bobini, 24 V : ✓

Batel marka SF6 gazlı devre kesicide kullanıma uygun olmalıdır.

Hücre Gerilim İndikatörü : ✓

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK

Elimsan marka 36 kV hücre ile uyumlu olmalıdır.
LED'li gerilim göstergeli VDS standardına uygun olmalıdır.

Komütatör Contası :

Trafo kademe değıştiricisi
Maksan marka 2000 kVA trafo ile uyumlu olmalıdır.

YG Buşingi O-ring :

Maksan marka 2000 kVA trafo ile uyumlu olmalıdır.

36 Kv Ark Boynuzu :

Maksan marka 2000 kVA trafo ile uyumlu olmalıdır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Bölümü
YAKARAK .