

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

16/12/2025

İlan No : 2025-12-4655
İstem No : 83941
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/12/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HİDROFOR, 3M ³ /H, H:45MT, HEMODİYALİZ İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

OTOMOTİK BASINÇ KONTROLLÜ HİDROFOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Teklif edilen hidrofor 220 V AC 50 Hz frekansta sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
- 2) Teklif edilen hidroforun gücü en az 1000 W olmalıdır.
- 3) Teklif edilen hidroforun koruma sınıfı IP 54 sınıfında olmalıdır. İzolasyon sınıfı B olmalıdır.
- 4) Teklif edilen hidrofor üzerinde en az 2 metre uzunluğunda orijinal presli su izolasyonlu toprak hatlı enerji besleme kablosu olmalıdır.
- 5) Teklif edilen hidroforun gürültü seviyesi 70 db (A)dan düşük olmalıdır.
- 6) Teklif edilen hidrofor 4 bar basınçta 1200 lt su sağlamalıdır.
- 7) Teklif edilen hidrofor maksimum 35 °C kadar suyu sorunsuz pompalayabilmelidir.
- 8) Teklif edilen hidrofor maksimum 8 m den emiş yapabilmelidir.
- 9) Teklif edilen hidrofor denge tankı bünyesinde olacak ve bu denge tankı diyaliz su kalitesini bozmayacak şekilde paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 10) Teklif edilen hidroforun boyu maksimum 60 cm genişliği ise maksimum 23 cm olmalıdır.
- 11) Teklif edilen hidrofor kurumumuzdaki pompalar ile uyumlu olmalıdır.
- 12) Teklif edilen hidroforların susuz çalışmasını önleyen sistem olmalıdır.
- 13) Teklif edilen hidroforların hava yapmasını önleyen sistem olmalıdır.
- 14) Teklif edilen hidroforların çalışma basıncını gösteren gerekli sayıda paslanmaz çelik 0-10 barlık gliserinli manometre olmalıdır.
- 15) Teklif edilen hidroforlar 2,5 ile 4,5 bar arasında otomatik olarak çalışmasını sağlayan sistem olmalıdır. Bu sistem pompanın iç dizaynında olmalıdır.
- 16) Teklif edilen hidroforların emiş hattında orijinal 1'er adet check valfleri olmalıdır.
17. Sisteme montaj ve revizyon firma tarafından yapılacaktır.
18. Firmanın UTS kaydı olup Alanı diyaliz olmalıdır.


MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNİKLERİ
Mustafa ALTINSOY


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi