

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-76
İstem No : 84227
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

YANIPAR

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HİDROFOR, 3M ³ /H, H:45MT, HEMODİYALİZ İÇİN	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

OTOMOTİK BASINÇ KONTROLLÜ HİDROFOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Teklif edilen hidrofor 220 V AC 50 Hz frekansta sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
- 2) Teklif edilen hidroforun gücü en az 1000 W olmalıdır.
- 3) Teklif edilen hidroforun koruma sınıfı IP 54 sınıfında olmalıdır. İzolasyon sınıfı B olmalıdır.
- 4) Teklif edilen hidrofor üzerinde en az 2 metre uzunluğunda orijinal presli su izolasyonlu toprak hatlı enerji besleme kablosu olmalıdır.
- 5) Teklif edilen hidroforun gürültü seviyesi 70 db (A)dan düşük olmalıdır.
- 6) Teklif edilen hidrofor 4 bar basınçta 1200 lt su sağlamalıdır.
- 7) Teklif edilen hidrofor maksimum 35 °C kadar suyu sorunsuz pompalayabilmedir.
- 8) Teklif edilen hidrofor maksimum 8 m den emiş yapabilmedir.
- 9) Teklif edilen hidrofor denge tankı bünyesinde olacak ve bu denge tankı diyaliz su kalitesini bozmayacak şekilde paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 10) Teklif edilen hidroforun boyu maksimum 60 cm genişliği ise maksimum 23 cm olmalıdır.
- 11) Teklif edilen hidrofor kurumumuzdaki pompalar ile uyumlu olmalıdır.
- 12) Teklif edilen hidroforların susuz çalışmasını önleyen sistem olmalıdır.
- 13) Teklif edilen hidroforların hava yapmasını önleyen sistem olmalıdır.
- 14) Teklif edilen hidroforların çalışma basıncını gösteren gerekli sayıda paslanmaz çelik 0-10 barlık gliserinli manometre olmalıdır.
- 15) Teklif edilen hidroforlar 2,5 ile 4,5 bar arasında otomatik olarak çalışmasını sağlayan sistem olmalıdır. Bu sistem pompanın iç dizaynında olmalıdır.
- 16) Teklif edilen hidroforların emiş hattında orijinal 1'er adet check valfleri olmalıdır.
17. Sisteme montaj ve revizyon firma tarafından yapılacaktır.
18. Firmanın UTS kaydı olup Alanı diyaliz olmalıdır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Mekina Mühendisi