

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

15/01/2026

İlan No : 2026-01-121
İstem No : 84353
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/01/2026 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AKTİF KARBON, COCONAT BAZLI	60	Kg					
2	KARBON TANKI, 13X54, SU ARITMA SİSTEMİ İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TANK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Tank boyutu 13x54 olmalı.
2. Tank kesit alanı 0.132 m²
3. Tank malzemesi frp (fiberglass takviyeli polipropilen) olmalıdır.
4. Tankın difüzör seti komple olacaktır.
5. Mevcut sisteme uyumlu olacaktır.
6. Tank çalışma basınç 5 ile 10 bar olmalı
7. Tank bağlantı çapı 2¹/₄" olmalı
8. Tank yüklenici firma tarafında montaj edilecektir.
9. Firma tarafından tüm gerekli bağlantı revizyonları yapılacaktır.
10. Yüklenici firmanın TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesine (su arıtma sistemleri için) ve ISO 9001:2015 belgesine sahip olmalıdır.
11. Yüklenici firmanın tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır

AKTİF KARBON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözünmüş organik maddeleri tutma özelliğine sahiptir
2. Coconat bazlı Olacak.
3. Yüksek gözenekliliğe sahiptir
4. Granül formunda olacaktır
5. Yüzey alanı en az 1000 m²/g olacaktır
6. Iodine numarası en az 900 mg/g dır
7. en az % 90 18*30 ASTM olacaktır.
8. Aktif karbon yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra aktif karbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
9. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi ISO 9001 -2016 belgesine sahip olmalıdır.
10. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
11. Yüklenici Firma teklifi ile birlikte istenilen kalite belgelerini kurum tarafına gönderecektir.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANE
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi