

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/01/2026

İlan No : 2026-01-241
İstem No : 84467
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : KOMPRESÖR BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KOMPRESÖR BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI	1	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi; kullanılan bakım onarım hizmeti alınacaktır..

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerin verilmesi,
- 4- Bakım ve Onarım için teklif verilecek cihaza / sisteme ait varsa Yetkili Servis Belgesi,
- 5- Teknik Servis yeterlilik belgesi
- 6- Sadece gerçek ve tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili varsa özel bir hakka sahip olduğunu gösterir **marka tescil** Belgesinin veya **tek yetkili** belgesinin teklif tarihi itibarıyla geçerli olan asıl ya da noter tasdikli suretlerinin verilmesi,
- 7-Tamir edilecek cihaz / sistem teklif verilmeden önce, arıza tespiti yapılarak teklif verilecektir.
- 8-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 9-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 10-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 11-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 11-Cihaz / cihazlar ilgili firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. İdarenin bilgisi ve izni dışında Kargo ile yapılan teslimatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 12- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Faks: 0324 241 00 90 Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Merkezi Medikal Solunabilir Hava Santrali Vidalı Yağ Soğutmalı Kompresör Periyodik Bakım Şartnamesi

1. Hastanemiz Bünyesinde Bulunan 3 Adet Dalgakıran Marka , 2 Adet Dinamik Marka ve 2 Adet Sarmak Marka Hava Kompresörleri Genel Bakımları Yapılacaktır.
2. Bakım Sırasında Kompresör Atom Separatörü Orijinali İle Değiştirilecektir.
3. Bakım Sırasında Kompresör Hava Filtresi Orijinali İle Değiştirilecektir.
4. Bakım Sırasında Kompresör Yağ Filtresi Orijinali İle değiştirilecektir.
5. Bakım Sırasında Kompresör Yağı Orijinali İle Değiştirilecektir.
6. Bakım Sırasında Kompresör Güç Aktarım Kayışları Orijinalleri İle Değiştirilecektir.
7. Bakım Sırasında Kompresör Termostatik Valfi Orijinali İle Değiştirilecektir.
8. Bakım Sırasında Kompresör Hava Emiş Regülatörü Tamir Takımı Orijinali İle Yenilenecektir.
9. Bakım Sırasında Mikropor Marka Kimyasal Hava Kurutucusu İçerisinde Yer Alan Aktif Alüminalar Orijinali İle Değiştirilecektir.
10. Sistem İçerisinde Bulunan Hat Filtreleri Yağ Tutucu , Su Tutucu ve Aktif Karbon Filtre Elementleri Orijinalleri İle Değiştirilecektir.
11. Kompresör Hat Filtreleri Sıralaması Hastane Yetkili Personeli İle Kontrol Edilecek Her Hangi Bir Olumsuzluk Tespit Edilirse Parça Gerektirmeyen Durumlarda Ücretsiz Şekilde Düzeltilecektir.
12. Kompresör Mevcut Arıza Durumu Var İse İstekli Firma Bu Arızayı Bedelsiz Olarak Gidererek Kompresörleri Sorunsuz Çalışır Durumda Hastane İdaresine Teslim Etmek Zorundadır.
13. İsteklilerin İşi Yerinde Görerek Fiyat Vermeleri Gerekmetedir Daha Sonra İtirazları ve Ekstra Talepleri Dikkate Alınmayacaktır.
14. İstekliler HYB-12426 Standardında Hizmet Yeterlilik Belgesine Sahip Olmalıdır.
15. İstekliler Her Türlü İş ve İşçi Sağlığı İçin Güvenlik Önlemlerini Almakla Hükümlüdür.
16. Kompresörlerin bakımı yapıldıktan sonraki 6 ay garantisi bulunmalıdır.
17. Kompresörlerde oluşabilecek herhangi bir arıza esnasında 2 saat içerisinde müdahale yapılmalıdır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İnşaat - Mobilya Sorumlusu
Sevil ÖZ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Medikal Gaz Sorumlusu
Ü. Muhsin TOROSLU