

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/01/2026

İlan No : 2026-01-230
İstem No : 84502
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : TÜP DOLUMU, YANGIN TÜPÜ ALIMI

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/01/2026 09:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP DOLUMU, YANGIN TÜPÜ, KKT, 6KG	9	Adet					
2	TÜP DOLUMU, YANGIN TÜPÜ, CO2, 5KG	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ DOLUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL ÖZELLİKLER

- 2.1 Firma teklif sırasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında alınmış olan en son tarihli belgeleri (Yangın söndürücüler dolum bakım ve hidrostatik test belgesi kuru tozlu, karbondioksitli, köpüklü yangın söndürme tüplerinin periyodik muayene, deney ve bakım yeterlilik belgesi) olmalıdır.
- 2.2 Firma teklif sırasında, TSE den alınan Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 2.3 Teklif veren firma, Söndürme maddesi (TSE veya CE) ürün belgesini (ürünün markası ile kullandığı KKT, CO2 ait sertifikası) olmalıdır.
- 2.4 Yangın söndürme cihazları standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda içindeki söndürme maddeleri (kimyasal, toz, gaz) tamamen boşaltılıp yeniden doldurulmalıdır. Dolum yapılan cihazlar mühürlenmelidir.
- 2.5 Söndürücülerdeki söndürme maddesi 4 yıl kullanıma uygun olacaktır.
- 2.6 Tüp üzerinde tozun cinsi, hangi yangınlarda etkili olduğu, kullanma talimatı ve teknik özelliklerini belirten etiket olmalıdır.
- 2.7 Dolum yapan firma tüp üzerine isim ve iletişim bilgilerini gösterir etiketleme yapılacaktır.
- 2.8 Karbondioksitli cihazlardaki CO2 gazı (B,C) sınıfı yangınları söndürebilecek özellikte ve en az %99,5 saflıkta olacaktır. TS 11339 EN 25293 standartlarına uygun olacak.
- 2.9 Kuru kimyevi tozlu cihazlarda kullanılan kuru kimyevi tozu (A,B,C) sınıfı yangınları söndürebilecek özellikte ve (MAP) mono amonyum fosfat oranı ise %40 dan az olmayacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen, nemden etkilenmeyen, tortulaşmayan, 1000 volt'a kadar elektrik iletmeyen özellikte olacaktır.
- 2.10 Cihazlarda itici gaz olarak azot (N) gazı kullanılacaktır.


Oktay AYDIN
Mersin Üniversitesi Hastane
Makina Mühendisi