

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/01/2026

İlan No : 2026-01-299
İstem No : 84526
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri Koordinatörlüğü
Konu : ALEV SÖNDÜRME ÖRTÜSÜ ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/01/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ALEV SÖNDÜRME ÖRTÜSÜ	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ALEV SÖNDÜRME ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç

Bu teknik şartnamenin amacı; tıbbi görüntüleme birimlerinde hasta, çalışan ve ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak, yangın risklerine karşı etkili ilk müdahaleyi mümkün kılmak ve Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), ilgili mevzuat ve teknik standartlara uygun alev söndürme örtüsü asgari teknik özelliklerini belirlemektir.

2. Kapsam

Bu şartname; hastanelerin tıbbi görüntüleme birimlerinde (Direkt Radyografi, BT, MR, Mammografi, Girişimsel Radyoloji, Kardiyoloji Anjiyografi, Nükleer Tıp, Taş Kırma, Radyasyon Onkolojisi vb.) kullanılacak yangın güvenliği ekipmanlarını kapsar.

3. Dayanak

Bu şartname;

- Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)
 - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 - TS / EN ilgili teknik standartlar
- esas alınarak hazırlanmıştır.


4. Genel Şartlar

- 4.1. Tüm ekipmanlar yeni, kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
- 4.2. Ürünler CE belgeli ve ilgili TS/EN standartlarına uygun olacaktır.
- 4.3. Ekipmanlar tıbbi görüntüleme birimlerinde kolay erişilebilir noktalarda bulundurulacaktır.
- 4.4. Elektronik görüntüleme cihazlarına zarar vermeyecek nitelikte olacaktır.

5. Alev Söndürme Örtüsü (Yangın Battaniyesi) Teknik Özellikleri

- 5.1. Ölçüler: En az 150 x 200 cm olacaktır.
- 5.2. Standart: TS EN 1869 standardına uygun olacaktır.
- 5.3. Malzeme: Yanmaz ve alev almaz özellikte cam elyafı veya eşdeğeri malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 5.4. Isı Dayanımı: En az 550 °C, tercihen 1260 °C ve üzeri ısıya dayanıklı olacaktır.
- 5.5. Kullanım Amacı: İnsan üzerinde alev söndürme ve acil durumlarda sedye amaçlı taşımaya uygun olacaktır.
- 5.6. Sağlık Güvenliği: Asbest (amyant) içermeyecektir.
- 5.7. Ambalaj: Duvara monte edilebilir, hızlı açılabilir muhafaza içinde olacaktır.
- 5.8. Üzerinde Türkçe kullanım talimatı bulunacaktır.
- 5.9. Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri Koordinatörlüğünden uygunluk alınacaktır.

Melda KAYA
Sağlık Fizikçisi



Prof. Dr. Zehra
Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri Koordinatörü