

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-358
İstem No : 84679
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	RÖLE, KAÇAK AKIM KORUMA, 4X40A	5	Metre					
2	RÖLE, KAÇAK AKIM KORUMA, 4X25A	5	Metre					
3	RÖLE, KAÇAK AKIM KORUMA, 2X40A	3	Metre					
4	RÖLE, KAÇAK AKIM KORUMA, 2X25A	3	Metre					
5	SİGORTA, OTOMATİK, 1X32 AMPER	24	Adet					
6	SİGORTA, OTOMATİK, 1X25 AMPER	60	Adet					
7	SİGORTA, OTOMATİK, 1X20 AMPER	60	Adet					
8	SİGORTA, OTOMATİK, 1X16 AMPER	60	Adet					
9	SİGORTA, OTOMATİK, 1X10 AMPER	60	Adet					
10	SİGORTA, OTOMATİK, 3X40 AMPER	8	Adet					
11	SİGORTA, OTOMATİK, 3X25 AMPER	8	Adet					
12	DARBE AKIM ANAHTARI, 16A	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma hatvanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, hastane geneli elektrik arızalarında kullanılmak üzere aşağıdaki malzemelerin temini işini kapsamaktadır.

❖ Kaçak Akım Rölesi, 4*40 A, 30 mA	5 Adet
❖ Kaçak Akım Rölesi, 4*25 A, 30 mA	5 Adet
❖ Kaçak Akım Rölesi, 2*40 A, 30 mA	3 Adet
❖ Kaçak Akım Rölesi, 2*25 A, 30 mA	3 Adet
❖ Otomatik Sigorta, 1*32 A, C/6 kA	24 Adet
❖ Otomatik Sigorta, 1*25 A, C/6 kA	60 Adet
❖ Otomatik Sigorta, 1*20 A, C/6 kA	60 Adet
❖ Otomatik Sigorta, 1*16 A, C/6 kA	60 Adet
❖ Otomatik Sigorta, 1*10 A, C/6 kA	60 Adet
❖ Otomatik Sigorta, 3*40 A, C/6 kA	8 Adet
❖ Otomatik Sigorta, 3*25 A, C/6 kA	8 Adet
❖ Darbe Akım Rölesi, 1M/1F, 16 A	50 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Malzemeler 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.

3.2. Malzemeler hastanemizde kullanılan malzemelere uyumlu/uygun olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Kaçak Akım Rölesi, 4*40 A, 30 mA :

Trifaze, 3 Faz + Nötr hata akımı koruma anahtarı , 3x40A 30mA Kaçak Akım Rölesi

Kutuplar: 4P

Nötr Konum: Sol

Nominal Akım: 40A

Ağ Tipi: AC

Toprak Kaçağı Hassasiyeti: 30mA

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK

Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi: Anlık

Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı: Type AC

Nominal Kesme ve Kapama Kapasitesi: 500A

Ağ Frekansı: 50Hz

Nominal Çalışma Voltajı: 400V AC 50Hz

Nominal Yalıtım Voltajı: 440V AC

Nominal Darbe Dayanım Voltajı: 4Kv

Kontak Konum Göstergesi: Evet

Kontak Tipi: Geçiş

Montaj Modu: Takılabilir

Montaj Desteği: DIN Rayı

Koruma sınıfı : ip20

Kaçak Akım Rölesi, 4*25 A, 30 mA :

Trifaze, 3 Faz + Nötr hata akımı koruma anahtarı , 3x40A 30mA Kaçak Akım Rölesi

Kutuplar: 4P

Nötr Konum: Sol

Nominal Akım: 25A

Ağ Tipi: AC

Toprak Kaçağı Hassasiyeti: 30mA

Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi: Anlık

Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı: Type AC

Nominal Kesme ve Kapama Kapasitesi: 500A

Ağ Frekansı: 50Hz

Nominal Çalışma Voltajı: 400V AC 50Hz

Nominal Yalıtım Voltajı: 440V AC

Nominal Darbe Dayanım Voltajı: 4Kv

Kontak Konum Göstergesi: Evet

Kontak Tipi: Geçiş

Montaj Modu: Takılabilir

Montaj Desteği: DIN Rayı

Koruma sınıfı : ip20

Kaçak Akım Rölesi, 2*40 A, 30 mA :

Nominal Akım: 40A

Kaçak Akım Hassasiyeti: 30mA

Faz: 2 kutuplu

Gerilim: 230V AC

Koruma Sınıfı: IP20

Montaj Türü: DIN rayına monte edilebilir

Koruma sınıfı : ip20

Kaçak Akım Rölesi, 2*25 A, 30 mA :

Nominal Akım: 25A

Kaçak Akım Hassasiyeti: 30mA

Faz: 2 kutuplu

Gerilim: 230V AC

Koruma Sınıfı: IP20

Montaj Türü: DIN rayına monte edilebilir

Koruma sınıfı : ip20

Otomatik Sigorta, 1*32 A, C/6 kA :

Anma Akımı: 32A

Gerilim: 400V

Gerilim Türü: AC

Kesme Kapasitesi: 6kA

Kutup Sayısı: 1

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK

Tip: C

Otomatik Sigorta, 1*25 A, C/6 kA :

Anma Akımı: 25A

Gerilim: 400V

Gerilim Türü: AC

Kesme Kapasitesi: 6kA

Kutup Sayısı: 1

Tip: C

Otomatik Sigorta, 1*20 A, C/6 kA :

Anma Akımı: 20A

Gerilim: 400V

Gerilim Türü: AC

Kesme Kapasitesi: 6kA

Kutup Sayısı: 1

Tip: C

Otomatik Sigorta, 1*16 A, C/6 kA :

Anma Akımı: 16A

Gerilim: 400V

Gerilim Türü: AC

Kesme Kapasitesi: 6kA

Kutup Sayısı: 1

Tip: C

Otomatik Sigorta, 1*10 A, C/6 kA :

Anma Akımı: 10A

Gerilim: 400V

Gerilim Türü: AC

Kesme Kapasitesi: 6kA

Kutup Sayısı: 1

Tip: C

Otomatik Sigorta, 3*40 A, C/6 kA :

40 Amper, 3 Fazlı, C Tipi, Otomatik Sigorta, 6 kA

Sınıf Genel Özellikleri:6 kA Kısa Devre Kesme Kapasiteli, Raya Geçmeli, Minyatür Devre Kesici

Nominal Akım(In)(A):40 Amper

Kısa Devre Kesme Kapasitesi(Icu)(kA):6 kA

Tetikleme Sınıfı:Tip C, Yavaş Karakterli, C Eğrisi

Kutup Sayısı:3 Kutuplu (3 Faz)

Nominal Yalıtım Voltajı(Ui)(V):440 Volt AC

Nominal Darbe Dayanım Voltajı(Uimp)(kV):4 kV

Otomatik Sigorta, 3*25 A, C/6 kA :

25 Amper, 3 Fazlı, C Tipi, Otomatik Sigorta, 6 kA

Sınıf Genel Özellikleri:6 kA Kısa Devre Kesme Kapasiteli, Raya Geçmeli, Minyatür Devre Kesici

Nominal Akım(In)(A):25 Amper

Kısa Devre Kesme Kapasitesi(Icu)(kA):6 kA

Tetikleme Sınıfı:Tip C, Yavaş Karakterli, C Eğrisi

Kutup Sayısı:3 Kutuplu (3 Faz)

Nominal Yalıtım Voltajı(Ui)(V):440 Volt AC

Nominal Darbe Dayanım Voltajı(Uimp)(kV):4 kV

Darbe Akım Rölesi, 1M/1F, 16 A :

1 Kutuplu, nominal akımı 16 A

Normalde açık kontak olarak kontak sayısı 1 NA

Montaj yöntemi: DIN rayı

210-250 V AC, 50-60 Hz

Koruma derecesi IP3X ; darbe dayanım derecesi IK04

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK