

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-401
İstem No : 84696
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : FANCOİL MOTOR ALIM

YANPAK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MOTOR, FANCOİL, MKT2-300	20	Adet					
2	MOTOR, FANCOİL, MKT2-400	10	Adet					
3	MOTOR, FANCOİL, MKT2-600	5	Adet					
4	MOTOR, FANCOİL, MKT2-800	5	Adet					
5	MOTOR, FANCOİL, MKT2H-1000	10	Adet					
6	MOTOR, FANCOİL, MKT2H-1400	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

FANCOİL MOTORLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde; yataklı servis hasta odaları, poliklinikler ara koridorlar, y3 bloklar, yataklı servis koridorları, poliklinikler bekleme salonları ve poliklinikler ara koridorlarında çalışan fancoillerde kullanılmak üzere aşağıdaki fan coil motorlarının temini işini kapsamaktadır.

- ❖ Fan coil Motoru, MKT2-300 20 Adet
- ❖ Fan coil Motoru, MKT2-400 10 Adet
- ❖ Fan coil Motoru, MKT2-600 5 Adet
- ❖ Fan coil Motoru, MKT2-800 5 Adet
- ❖ Fan coil Motoru, MKT2H-1000 10 Adet
- ❖ Fan coil Motoru, MKT2H-1400 5 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

- TEKNİK ŞARTNAME : İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
- KURUM : Mersin Üniversitesi Hastanesi.
- FİRMA : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
- YÜKLENİCİ : Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Hastanemizde kullanılan ürünler uygun/uyumlu olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Fan coil Motoru, MKT2-300 :

Toplam soğutma kapasitesi : 2,70 kw
Isıtma kapasitesi : 7,62 kw

Fan coil Motoru, MKT2-400:

Toplam soğutma kapasitesi : 3,60 kw
Isıtma kapasitesi : 9,46 kw

Fan coil Motoru, MKT2-600 :

Toplam soğutma kapasitesi : 5,50 kw
Isıtma kapasitesi : 14,42 kw

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik/Mühendisi
AK KAVAK

Fan coil Motoru, MKT2-800 :

Toplam soğutma kapasitesi : 7,5 kw
Isıtma kapasitesi : 19,31 kw

Fan coil Motoru, MKT2H-1000 :

Toplam soğutma kapasitesi : 8,90 kw
Isıtma kapasitesi : 23,83 kw

Fan coil Motoru, MKT2H-1400 :

Toplam soğutma kapasitesi : 12,30 kw
Isıtma kapasitesi : 34,60 kw

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üni. Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK