

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-366
İstem No : 84697
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KABLO KANALI, 12MMX12MM	500	Metre					
2	KABLO KANALI, 16MMX16MM	480	Metre					
3	KABLO KANALI, 16MMX25MM	300	Metre					
4	KABLO KANALI, 25MMX25MM	200	Metre					
5	KABLO KANALI, BALIK SIRTİ, 60X15MM	80	Metre					
6	KABLO KANALI, BALIK SIRTİ, 75X18MM	60	Metre					
7	KASA, ALÇIPAN	100	Adet					
8	KASA, DERİN GEÇMELİ	100	Adet					
9	KAPAKLI PRİZ, TOPRAKLI	60	Adet					
10	PRİZ, TOPRAKLI	180	Adet					
11	PRİZ, TOPRAKLI, UPS	60	Adet					
12	KABLO KANALI, 25MMX40MM	160	Metre					
13	KABLO KANALI, 40MMX40MM	100	Metre					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirilme alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, hastane geneli elektrik arızalarında kullanılmak üzere aşağıdaki malzemelerin temini işini kapsamaktadır.

❖ 12*12 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı	500 Metre
❖ 16*16 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı	480 Metre
❖ 25*16 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı	300 Metre
❖ 25*25 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı	200 Metre
❖ 40*25 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı	160 Metre
❖ 40*40 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı	100 Metre
❖ 60*15 mm Balık Sırtı Kablo Kanalı	80 Metre
❖ 75*18 mm Balık Sırtı Kablo Kanalı	60 Metre
❖ Alçıpan Kasa, Tekli	100 Adet
❖ Derin Kasa, Boru Geçmeli	100 Adet
❖ Kapaklı Topraklı Priz, Çocuk Korumalı	60 Adet
❖ Topraklı Priz, Çocuk Korumalı	180 Adet
❖ UPS Topraklı Priz, Çocuk Korumalı	60 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

- 3.1. Malzemeler 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.
3.2. Malzemeler hastanemizde kullanılan malzemelere uyumlu/uygun olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

12*12 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı :

Kanal boyutu :12*12 mm

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK

Kanal malzemesi : plastik
Renk : beyaz
Yapışkanlı, dıştan kapaklı olmalıdır.

16*16 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı :

Kanal boyutu : 16*16 mm
Kanal malzemesi : plastik
Renk : beyaz
Yapışkanlı, dıştan kapaklı olmalıdır.

25*16 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı :

Kanal boyutu : 25*16 mm
Kanal malzemesi : plastik
Renk : beyaz
Yapışkanlı, dıştan kapaklı olmalıdır.

25*25 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı :

Kanal boyutu : 25*25 mm
Kanal malzemesi : plastik
Renk : beyaz
Yapışkanlı, dıştan kapaklı olmalıdır.

40*25 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı :

Kanal boyutu : 40*25 mm
Kanal malzemesi : plastik
Renk : beyaz
Yapışkanlı, dıştan kapaklı olmalıdır.

40*40 mm Kablo Kanalı, Yapışkanlı :

Kanal boyutu : 40*40 mm
Kanal malzemesi : plastik
Yapışkanlı, dıştan kapaklı olmalıdır.

60*15 mm Balık Sırtı Kablo Kanalı :

Kanal boyutu : 60*15 mm
Kanal malzemesi : plastik
Tip : balık sırtı
Kapaklı olmalıdır.

75*18 mm Balık Sırtı Kablo Kanalı :

Kanal boyutu : 70*18 mm
Kanal malzemesi : plastik
Renk : beyaz
Tip : balık sırtı
Kapaklı olmalıdır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıp Fakültesi Mühendisi
Ali KAVAK

Alçıpan Kasa, Tekli :

Alçıpan duvara anahtar/priz montajı için kullanılabilirdir.
Turuncu renkli, alev yaymayan olmalıdır.

Derin Kasa, Boru Geçmeli :

Tip: Derin boru geçmeli anahtar/priz montaj kasası
Kullanım Alanı: Anahtar ve prizlerin sıva altı montajında kullanılabilirdir.
Derin tasarım, kablo yerleştirmede kolaylık sağlamalıdır.
Boru geçme özelliği ile pratik kurulum sağlamalıdır.
Sağlam ve uzun ömürlü yapısı olmalıdır.

Kapaklı Topraklı Priz, Çocuk Korumalı :

16A, 250 V, 2P+E
IEC 60884-1
Sıvaaltı, beyaz renkte olmalıdır.

Topraklı Priz, Çocuk Korumalı :

16 A, 250 V~
2P+E
Çabuk bağlantı seçeneği
Çocuk koruması olmalıdır.
Sıvaaltı, beyaz renkte olmalıdır.

UPS Topraklı Priz, Çocuk Korumalı :

16 A, 250 V~
2P+E
Çabuk bağlantı seçeneği
Çocuk koruması olmalıdır.
Sıvaaltı, beyaz renkte olmalıdır.

MERCİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazim ŞEREN

Mercin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
Ali KAVAK