

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-364
İstem No : 84699
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANAHTAR, TEKLİ, SIVA ALTI	60	Adet					
2	ANAHTAR, KOMUTATÖR, SIVA ALTI	60	Adet					
3	ANAHTAR, LİGHT, SIVA ALTI	60	Adet					
4	PRİZ, TV	24	Adet					
5	PRİZ, TELEFON	24	Adet					
6	PRİZ, DATA	24	Adet					
7	ÇERÇEVE, TEKLİ, MODÜL	120	Adet					
8	ÇERÇEVE, İKİLİ	24	Adet					
9	ÇERÇEVE, ÜÇLÜ, MODÜL	24	Adet					
10	ÇERÇEVE, DÖRTLÜ	24	Adet					
11	ÇERÇEVE, BEŞLİ	12	Adet					
12	ÇERÇEVE, ALTILI	12	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, hastane geneli elektrik arızalarında kullanılmak üzere aşağıdaki malzemelerin temini işini kapsamaktadır.

❖ Sıva Altı Tekli Anahtar	60 Adet
❖ Sıva Altı Komütatör Anahtar	60 Adet
❖ Sıva Altı Light Anahtar	60 Adet
❖ Sıva Altı TV Prizi	24 Adet
❖ Sıva Altı Telefon Prizi	24 Adet
❖ Sıva Altı Data Prizi	24 Adet
❖ Tekli Çerçeve	120 Adet
❖ İkili Çerçeve	24 Adet
❖ Üçlü Çerçeve	24 Adet
❖ Dörtlü Çerçeve	24 Adet
❖ Beşli Çerçeve	12 Adet
❖ Altılı Çerçeve	12 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Malzemeler 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.

3.2. Malzemeler hastanemizde kullanılan malzemelere uyumlu/uygun olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Sıva Altı Tekli Anahtar :

10 A, 250 V~

Beyaz renkli

Bir kutuplu, bir yollu olmalıdır.

Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği

Sıva Altı Komütatör Anahtar :

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
SEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
KAVAK

İki ayrı lamba veya lamba grubunu aynı yerden kumanda etmelidir.

10 A, 250 V~

Tek yöllü, 2 düğmeli

Tek girişli

Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği

Beyaz renkli olmalıdır.

Sıva Altı Light Anahtar :

10A, 250V~

Tek yöllü

Yaylı, anlık tetikleme

Çabuk bağlantılı (vidasız) montaj

Beyaz renkli olmalıdır.

Sıva Altı TV Prizi :

Vidalı bağlantı

Dayanıklı yapı

Uzun ömürlü kullanım

Yüksek Performanslı Sinyal Dağıtım

Bu priz, 18db, 12db ve 8db'lik sonlu ve dirençsiz prizler arasından 60-85dbv arasındaki TV sinyal seviyesine uygun olarak seçilmelidir. Bu özellik, yüksek performanslı sinyal dağıtımını sağlamalıdır.

Yüksek performans

60-85dbv sinyal seviyesi

Güçlü sinyal dağıtım

Geniş uyumluluk

Beyaz renkli olmalıdır.

Sıva Altı Telefon Prizi (2*RJ11) :

RJ11 standardına uygun konnektör yapısı dört kontaklı olmalıdır.

İki telefon hattı bağlanabilmelidir

Beyaz renkli olmalıdır

Sıva Altı Data Prizi (2*RJ45) :

Beyaz renkli olmalıdır.

İki telefon hattı bağlanabilmelidir

Tekli Çerçeve :

Beyaz renkli olmalıdır.

Tekli çerçeve boyutları : 83*81 mm olmalıdır.

İkili Çerçeve :

Beyaz renkli olmalıdır.

İkili Çerçeve Boyutları: 154 x 81 mm

Üçlü Çerçeve :

Beyaz renkli olmalıdır.

Üçlü Çerçeve Boyutları: 225 x 81 mm

Dörtlü Çerçeve :

Beyaz renkli olmalıdır.

Dörtlü Çerçeve Boyutları: 296 x 83 mm

Beşli Çerçeve :

Beyaz renkli olmalıdır.

Beşli çerçeve boyutları : 367x83 mm

Altılı Çerçeve :

Beyaz renkli olmalıdır.

Altılı Çerçeve Boyutları: 438 x 83 mm

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektronik Koordinatörü
Ali KAVAK