

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

29/01/2026

İlan No : 2026-01-357
İstem No : 84700
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/02/2026 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANAHTAR, TEKLİ, SIVA ÜSTÜ	50	Adet					
2	ANAHTAR, KOMUTATÖR, SIVA ÜSTÜ	50	Adet					
3	ANAHTAR, LİGHT, SIVA ÜSTÜ	100	Adet					
4	PRİZ, TOPRAKLI, SIVA ÜSTÜ	20	Adet					
5	PRİZ, ÜÇLÜ	250	Adet					
6	FİŞ, TOPRAKLI, ERKEK, KAUCUK	50	Adet					
7	FİŞ, TOPRAKLI, UPS	500	Adet					
8	FİŞ, TOPRAKLI, DIŞI, KAUCUK	40	Adet					
9	FİŞ, TOPRAKLI, DIŞI	50	Adet					
10	PRİZ, ÜÇLÜ, KAUCUK	20	Adet					
11	SLİM LED TRAFOSU, 60W	50	Adet					
12	SLİM LED TRAFOSU, 360W	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde, hastane geneli elektrik arızalarında kullanılmak üzere aşağıdaki malzemelerin temini işini kapsamaktadır.

❖ Sıva Üstü Tekli Anahtar	50 Adet
❖ Sıva Üstü Komütatör Anahtar	50 Adet
❖ Sıva Üstü Light Anahtar	100 Adet
❖ Sıva Üstü Topraklı Priz	20 Adet
❖ Sıva Üstü Üçlü Priz, Topraklı	250 Adet
❖ Kauçuk Erkek Fiş	50 Adet
❖ UPS Topraklı Erkek Fiş	500 Adet
❖ Kauçuk Dişi Fiş	40 Adet
❖ Topraklı Dişi Fiş	50 Adet
❖ Kauçuk Üçlü Priz	20 Adet
❖ 5 A, Led Şerit Slim Trafo	50 Adet
❖ 30 A, Led Şerit Slim Trafo	10 Adet

2. TANIMLAR, EKLER ve KISALTMALAR :

İşbu teknik şartnamede aşağıdaki tanımlar bulunmaktadır:

TEKNİK ŞARTNAME	: İş bu teknik şartname ve tüm ekleridir.
KURUM	: Mersin Üniversitesi Hastanesi.
FİRMA	: Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.
YÜKLENİCİ	: Bu şartname esaslarına göre malzeme temini yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

3. GENEL ÖZELLİKLER :

3.1. Malzemeler 2 yıl süreyle garantili olmalıdır.

3.2. Malzemeler hastanemizde kullanılan malzemelere uyumlu/uygun olmalıdır.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER :

Sıva Üstü Tekli Anahtar :

Nemli alanlarda kullanıma uygun olmalıdır.

IP54 özelliğine sahip olmalıdır.

Zarif tasarımlı ve uzun ömürlü olmalıdır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
KAZIM ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
ÖZGÜR YAK

Beyaz renkli olmalıdır.
10 A, 250 V

Sıva Üstü Komütatör Anahtar :

Nemli alanlarda kullanıma uygun olmalıdır.
IP54 özelliğine sahip olmalıdır.
Zarif tasarımlı ve uzun ömürlü olmalıdır.
Beyaz renkli olmalıdır.
10 A, 250 V

Sıva Üstü Light Anahtar :

Nemli alanlarda kullanıma uygun olmalıdır.
IP54 özelliğine sahip olmalıdır.
Zarif tasarımlı ve uzun ömürlü olmalıdır.
Beyaz renkli olmalıdır.
10 A, 250 V

Sıva Üstü Topraklı Priz :

Nemli alanlarda kullanıma uygun olmalıdır.
IP54 özelliğine sahip olmalıdır.
Zarif tasarımlı ve uzun ömürlü olmalıdır.
Beyaz renkli olmalıdır.
16 A, 250 V

Sıva Üstü Üçlü Priz, Topraklı :

Çalışma Gerilimi: 220V~
Anma Akımı: 16A
Maksimum Çalışma Gücü: 3500W
Her iki topraklama girişine uygun fiş girişi
45 derecelik açıya sahip giriş yuvaları sayesinde pratik ve kolay kullanım
Çocuk güvenliği için çocuk koruması özelliği bulunmalıdır.

Kauçuk Erkek Fiş :

1*16 A, 220 V, monofaze
Sağlam yapılı, suya ve neme dayanıklı olmalıdır.
İp44 sınıfı olmalıdır.

UPS Topraklı Erkek Fiş :

16 A, 250 V
Monoblok gövde sayesinde pratik montaj sağlamalı.
UPS prizlerde kullanılabilirmeli. Normal tip prizlere de uyumlu olmalı, Nötr ve fazın sabit olarak aynı kablo ucunda kalmasını sağlamalıdır.

Kauçuk Dişi Fiş :

1*16 A, 220 V, monofaze
Sağlam yapılı, suya ve neme dayanıklı olmalıdır.

Topraklı Dişi Fiş :

güvenli ve dayanıklı bir elektrik bağlantı elemanı olmalı
Topraklama özelliği ile kısa devre ve elektrik kaçaklarına karşı koruma sağlamalı
Kompakt tasarımı ile her tür elektrik tesisatına uyum sağlamalı ve kolayca montaj yapılabilirmelidir.

Kauçuk Üçlü Priz :

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektrik Mühendisi
A. AYAR

16 A, 220 v

Koruma sınıfı : ip54 (toz ve su sıçramalarına karşı korumalı)

Kutup saısı : 2P+E (2 faz+torak, her priz için)

5 A, Led Şerit Slim Trafo :

Amper: 5.

Watt: 60 w.

Şerit Led Uygunluğu: 5 metre 3 çipli şerit led.

Koruma Sınıfı: IP20.

12V DC çalışma gerilimi ile uyumlu olmalıdır.

60W kapasite ile, 12V'luk led şeritlerinde genellikle 5 metreye kadar şerit uzunluğu sağlanabilmelidir.

Örneğin, 12V 12W/m şerit kullanılıyorsa, 60W bu şeridi 5 metreye kadar besleyebilmelidir.

30 A, Led Şerit Slim Trafo :

Koruma Sınıfı: IP 20.

Frekans: 50-60 Hz.

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ~ +40 °C.

Çıkış Voltajı : 12 Volt.

Güç: 360 W.

Gerilim: 220 - 240 V.

Beyan Akımı: 30 A.

Şerit Led Uygunluğu: 25 metre 3 çipli şerit led olmalıdır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
TEKNİK HİZMETLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Teknik Hizmetler Koordinatörü
Kazım ŞEREN

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Elektronik Servisi
AKKAYAK